



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Automatické parkovací zařízení pro kola Beroun
Název projektu:	Automatické parkovací zařízení pro kola Beroun
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_45/0013212
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	266 01 Beroun – Beroun-Centrum, Husovo nám. 68
IČO zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Dobrý den, potřebuji vysvětlit jak a kde bude Automatické parkovací zařízení pro kola připojeno na elektřinu. Je napojovací místo již zřízeno?

Viz PD - průvodní zpráva

SO-02 – Kabelová přípojka NN – NENÍ SOUČÁSTÍ PD

- ŘEŠENO V RÁMCI PD NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA

(PD: Nabíjecí stanice elektrokola Beroun nádraží + připojení související stavby Automatická kolárna Biketower na rozvod elektrické energie – zpracovatel KS Montáže, s.r.o., výstavba a projekce energetických zařízení, Pražská 92, 266 01 Beroun).

Odpověď:

Zadavatel požádal u společnosti ČEZ, a. s. o zřízení přípojného místa pro cyklověž v rámci akce elektrokola. Nabíjecí stanice pro elektrokola bude umístěna v blízkosti cyklověže. Zadavatel ovšem nezná přesnou dobu realizace přípojného místa, pro napájení je tedy dočasně počítáno s provizorním připojením na rozvod NN z budovy Českých drah, a.s., p.č. 4141/2, kde má město Beroun pronajaty prostory s vlastním měřením spotřeby elektrické

energie. Po realizaci přípojného místa bude v pilíři toto provizorní připojení odpojeno a bude realizováno definitivní připojení k přípojnému místu zajišťovaného společností ČEZ, a. s. Zadavatel odkazuje na výkres C.2 Katastrální situační výkres, který je součástí projektové dokumentace uveřejněné v rámci zadávacích podmínek na profilu zadavatele. Zadavatel rovněž poskytuje v příloze tohoto Vysvětlení další, podrobněji popsany, situační výkres.

V Brně dne 18. 3. 2020

Mgr. Ing. Gabriela Hanáková
PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem