



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Parkoviště P+R Na Podole, Beroun
Název projektu:	Parkoviště P+R Na Podole, Beroun
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0012131
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	266 01 Beroun – Beroun-Centrum, Husovo nám. 68
IČO zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Srážková voda se splachy je odváděna pomocí drenáží zaústěných do uličních vpustí a uliční vpustí do akumulární nádrže pro další využití. Dlážděné parkoviště je odvodněno přes kompletní konstrukci tj. však přes dlažbu a podkladní vrstvy a dále pak přes sorpční vrstvu do drenáží zaústěných do uličních vpustí (1975m²). Asfaltová komunikace je odvodněna pomocí uličních vpustí (2816m²) bez sorpčních vlastností. Vzhledem k tomu, že sorpční vrstvu TP 170 nezná a více jak 58% zpevněné plochy je odvodněno bez filtrace přímo do akumulární nádrže, nebylo by vhodné nahradit sorpční vrstvu jiným vhodným řešením např. odlučovačem ropných látek? Z jakého důvodu bylo toto řešení zvoleno? Jaké kvalitativní podmínky má tato vrstva splňovat? (křivka zrnitosti, součinitel propustnosti). Zkouška statickou deskou u podobných vrstev je velmi problematická.

Odpověď zadavatele:

Sorpční vrstva je navržena z důvodu možného částečného zásaku srážek do podloží. Teprve přebytečné vody jsou odváděny drenáží. Voda se ale musí před zásakem zbavit ropných látek.

Osazení odlučovače před akumulací nádrží tento problém neřeší. Sorpční vrstva je tvořena směsí drobného kameniva a sorbentu v poměru 6:1.

Použití sorbentu je dle TP 153 (3.2.1, 5.2., 7.2.) – doplněno do výkazu výměr

Hydrofobizovaný perlit

Objemová hmotnost 80÷180 kg/m³

Sorpční kapacita ropných látek (RL) čistého materiálu 350 kg RL/m³

Použití v komunikaci se štěrkopískem v poměru 1:6 v tl. 200 mm

Sorpční kapacita zabudovaného 10 kg RL/m²

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V soupisu prací jsou uvedeny rozměry zatravnovací dlažby 240x170x80mm, v projektové dokumentaci pak 235x235x80 mm. Který rozměr tedy platí?

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr byl upraven rozměr dlažby na 200x200x80 – 250x250x80 mm, aby nedošlo ke zvýhodnění některého výrobce. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V projektové dokumentaci je uveden požadavek zadavatele na spárování zatravnovací dlažby ornici. Tím se však omezí vsak do konstrukce a potom koncepce filtrace vody přes sorpční vrstvu ztrácí význam. Trvá zadavatel na spárování dlažby ornici?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel netrvá na spárování dlažby ornici. Lze použít kamenivo 4-8. Bylo doplněno do výkazu výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Ve výkrese D.1.1.9 je popsáno vkládání distančních prvků (např. OSB desky tl. 10 mm) do dlážděného povrchu. Toto je z důvodu spolupůsobení dlažby jako celku naprosto nepřipustné. Trvá zadavatel na vkládání distančních prvků z OSB desek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel netrvá na vkládání distančních prvků z OSB desek. Toto bylo navrženo pouze kvůli zajištění pravidelnosti při kreslení vodorovného značení tak, aby byla pokreslena co nejvíce plocha dlážděná a značení bylo dobře viditelné. Nemá vliv na výkaz výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Je požadavek zadavatele na provedení vodorovného dopravního značení na parkovacích stáních dvousložkovým plastem. Výrobci dlažby, ale i firmy provádějící dopravní značení důrazně doporučují provádět toto značení pouze jednosložkovou barvou, která částečně zapenetruje do mrazuvzdorného povrchu. Trvá zadavatel na provedení VDZ plastem nebo upraví soupis prací na barvu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel netrvá na provedení VDZ plastem. Ve výkazu výměr bylo upraveno na barvu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

V projektové dokumentaci je navržena kruhová plastová akumulční nádrž o objemu 50 m³. Je možné zvolit jiný tvar nádrže? Je možné 1ks nádrže nahradit soustavou menších nádrží se stejným objemem?

Odpověď zadavatele:

Dodavatelé nacení nádrží dle výkazu výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Montáž plastového potrubí na betonové desky nebo prahy je zakázána (viz. např. Pipelife kanalizační systémy – technický manuál 2015 str. 19 odst. 4.3. – podloží trubek). Upraví zadavatel lože a obsyp dle norem předpisů?

Odpověď zadavatele:

Plastové potrubí má navržené obetonování kvůli nízkému krytí. Jedná se o běžný postup.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

V soupis prací je SO 301 je uvedena položka 19 – monitoring stok – 103 m. Z popisu položky vyplývá, že se jedná o monitoring pouze stoky DN 250 a to dvakrát. Jednou po dokončení a

podruhé před vypršením záruční doby. Jak bude tento problém řešen smluvně – nedokončené dílo?

Odpověď zadavatele:

Monitoring stoky DN 250 před vypršením záruční doby vypuštěn. Ve výkazu výměr zůstává pouze monitoring stoky DN 250 po zhotovení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Žádáme o specifikaci typu svítidel, chybí výpočet.

Odpověď zadavatele:

Specifikace svítidel je uvedena ve výpočtu osvětlení, výpočet osvětlení byl součástí PD. Výpočet osvětlení bez konkrétních názvů výrobků je přiložen v příloze č. 2 vysvětlení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

V soupisu prací SO 402 je obsažena položka p. č. 34 kamera na stožáru VO1, včetně rozvaděče a připojení na Městskou policii. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci této položky, jinak nelze položku ocenit.

Odpověď zadavatele:

Specifikace byla doplněna do výkazu výměr.

IP OTOČNÁ SPEEDDOME KAMERA

Minimální požadavky na IP speed DOME kameru:

- Plná kompatibilita se záznamovým SW
- obrazový senzor CMOS
- velikost obrazového senzoru minimálně 1/1.9"
- Video komprese H.264 nebo H.265
- světelná citlivost minimálně 0.003 luxu v barvě a 0.0004 luxu v čb režimu
- rozlišení videa minimálně 1920x1080 Full HD
- zoom - minimálně 36x optický, 15x digitální
- True WDR, 120dB
- inteligentní sledování – automatické sledování pohybujících se objektů
- inteligentní detekce překročení dané hranice, vstup a výstup z a do definované zóny
- 300 předvoleb zobrazení
- minimálně 6 patrolů (minimálně 32 presetů na 1 patrol)
- minimálně 8 trasy o délce minimálně 10 minut
- Napájení Hi-PoE/24V AC
- počet alarmových vstupů/výstupů - minimálně 6/2

- Elektronická stabilizace obrazu
- Minimálně IP66, IK10
- Rozsah pracovních teplot minimálně -40 až +60 °C
- Slot na paměťovou kartu - podpora paměťových karet o velikosti minimálně 128 GB
- 1x RJ45 10M/100M

Skříň bude vybavena routerem a anténou, přes kterou bude kamera připojena do internetové sítě. Technologické vybavení kamerového bodů bude umístěno v nové technologické skříni. U kamery bude dále provedeno doplnění záložního zdroje UPS pro krátkodobé výpadky napájení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

Žádáme o přesnou specifikaci typu městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky).

Odpověď zadavatele:

Městský mobiliář (odpadkové koše a lavičky) je v DPS a výkazu výměr popsán dostatečně a podrobnější popis by již mohl vést ke konkrétnímu výrobcí, což je nepřípustné. Ve výkazu výměr bylo u uvedených rozměrů doplněno, že jsou to rozměry minimální.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

Archeologický průzkum by měl zajistit zadavatel ještě před zahájením zadávacího zařízení. Jak máme tedy postupovat u této položky?

Odpověď zadavatele:

Položka Archeologický průzkum byla z výkazu výměr odstraněna.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona rozhoduje z důvodu změny zadávacích podmínek o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10. 8. 2020 do 10:00 hod.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že účastníci jsou povinni ve své nabídce předložit upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz výměr) dle přílohy č. 1 tohoto Vysvětlení (tj. upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace). V opačném případě může být účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

V Brně dne 22. 7. 2020

Mgr. Ing. Gabriela Hanáková, PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem