


PŮDORYS 1.PP

m 1:75

LEGENDA:



SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU

— MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m³/h]
— MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m³/h]

H.H. 100

HORNÍ HRANA OD STROPU

S.H. 2.700

SPODNÍ HRANA OD PODLAHY

200


ODSKOK




TĚSNÉ SPIRO POTRUBÍ



ODOLNÁ OHEBNÁ AÍ LAMINÁTOVÁ HADICE



TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ



AKUSTICKÁ IZOLACE POTRUBÍ



POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ



TLUMIČE HLUKU (KRUHOVÝ)



ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ

č.p.	název	typ
M1	Přívodní výústka	300x100/2ř/R1
M2	Odvodní výústka	200x100/1ř/R1
M3	Přívodní výústka	200x100/2ř/R1
M4	Odvodní výústka	200x100/1ř
V1	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou	50 m ³ /hod; osazený pod omítku
V2	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou	100-150 m ³ /hod; osazený pod omítku
V3	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou	50 m ³ /hod; osazený na omítku
V4	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou	100-150 m ³ /hod; osazený na omítku
D1	Kuch. digestoř - SE ZPĚTNOU KLAPOKOU NA VÝLAKU	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT !!!

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL

Spektra PRO spol. s r.o.
www.spektrapro.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun		
Zakázka	MŠ VRCHLICKÉHO č.p. 63, BEROUN – PD		
Stupeň Dokumentace pro realizaci stavby /DPS/	Datum 09/2021	Z.č. 4633 – 07 – 031	
Objekt	Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar	
Část D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHN. a TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar	
D1 D1. DOKUMENTACE SO – D1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA	Projektant	Ing. Boris Šebesta	
Název výkresu	Formát	Číslo výkresu	
PŮDORYS SUTERÉNU 1.PP	4 A4	D1.4.4–10	
	Měřítko 1:75		
Soubor :	Datum vykreslení :		