

Kristina Beranová  
Spektra, spol. s r.o.  
e-mail: beranova@spektra-beroun.cz

6. 2. 2020

Věc: Beroun, Úprava prostranství před Hvězdou – vyjádření provozovatele energetického zařízení

Požádali jste o vyjádření ke Koordinačnímu situačnímu výkresu na akci „Beroun, Úprava prostranství před Hvězdou, investor Město Beroun.

V zájmovém území se vyskytují teplovodní rozvody v majetku a správě innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha 10. Toto energetické zařízení (EZ) je již zaneseno v předložené situaci. Zařízení pro rozvod tepla je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění platné právní úpravy. Ochranné pásmo je 2,5 m od vnějšího obrysu tepelného zařízení. V tomto ochranném pásmu nejsou povoleny činnosti, které by ohrožovaly energetické zařízení nebo by mohly ohrozit dodávku tepla.

Společnost innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha 10, souhlasí při splnění podmínek s vydáním územního souhlasu na výše uvedenou akci.

1. Kolizní místa budou popsány ve schválené realizační dokumentaci s popisem řešení (např. odstupová vzdálenost atd.) Provedení kolizních míst bude prokazatelně odsouhlaseno provozovatelem EZ zápisem do SD.
2. Při realizaci budou dodrženy postupy prací a popis činností v ochranném pásmu EZ. (např. vytýčení EZ, oznámení termínu zahájení prací správci tepelného zařízení, ruční vykopání sond k zjištění skutečné hloubky uložení apod.) Žadatel bude průběžně informovat, na níže uvedený email:
  - a. provedení vytýčení EZ,
  - b. konkrétní postup zemních prací v kolizních místech v blízkosti tepelného zařízení
  - c. provedení ochrany EZ.
3. Před realizací záměru předá stavebník provozovateli potvrzený Souhlas s podmínkami pro činnost v OP EZ. Dokument v příloze tohoto vyjádření
4. Před zahájením prací předá zhotovitel zásady organizace výstavby, HMG atd. Investor zajistí prokazatelnou kontrolu dodržování stanovených podmínek.
5. Pět pracovních dnů před zahájením stavebních prací bude oznámeno datum skutečného zahájení prací včetně kontaktů na investora, stavebníka, dozor atd.
6. Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytýčení EZ společností Hrdlička spol. s r.o., která je správcem databáze geodetického zaměření EZ (GIS) v CZT Beroun – Králův Dvůr.
7. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou EZ, jeho ochranným pásmem a podmínkami tohoto stanoviska.
8. Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od EZ nebudou zemní práce prováděny strojně, ale ručně se zvýšenou opatrností.

9. Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu EZ.
10. Při potřebě přejíždění trasy podzemního EZ vozidly nebo mechanismy je potřeba po dohodě s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození
11. Je zakázáno manipulovat bez vědomí provozovatele s EZ
12. Po ukončení prací v ochranném pásmu EZ vyzve zhotovitel provozovatele ke kontrole. Bude proveden zápis do stavebního deníku.
13. Při každém obnažení EZ bude přizván technik správce k jeho kontrole, včetně provedení zápisu do stavebního deníku zhotovitele.
14. Odkryté EZ vždy zabezpečit proti poškození.
15. Před záhozem přizvat zástupce provozovatele ke kontrole EZ. (Pokud EZ nebude před záhozem prokazatelně zkontrolováno, bude požadováno jeho opětovné odkrytí ke kontrole a to na náklady investora, zhotovitele stavebních prací).
16. Neprodleně telefonicky a pak i písemně informovat dispečink o každém poškození EZ (tel. 737 219 224).
17. Při záhozu EZ je nutno respektovat požadovanou skladbu materiálu (podsyp pískem, zhutnění podsypu, zásyp pískem, folie apod.)
18. Bez předchozího souhlasu není dovoleno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad EZ
19. Po dokončení stavby provozovatel EZ nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou nově budovány, protože se jedná o práce v ochranném pásmu stávajícího EZ. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel EZ provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu smějí být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Toto vyjádření má platnost jeden rok od data vydání.

  
Jiří RAJMAN

Jiří Rajman  
innogy Energo, s.r.o.  
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 Strašnice  
Provoz a údržba KVET  
M +420 739 535 122  
E [jiri.rajman@innogy.com](mailto:jiri.rajman@innogy.com)

Vyjádření souhlasu s podmínkami pro činnost v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku nebo správě společnosti innogy Energo, s.r.o. Limuzská 3135/12, Praha 10. Dílo bude realizováno dle schválené projektové dokumentace. Případné neodsouhlasené odchylky nebudou akceptovány a vlastník je na své náklady neprodleně uvede do souladu se schválenou dokumentací, vyjádřením, povolením pro práci v ochranném pásmu. V případě nedodržení podmínek žadatelem, vydaný souhlas ztrácí platnost.

Vlastník	
Jméno:	
Adresa:	
IČO:	
Jednající: (osoba z rejstříku nebo plná moc):	
Tel:	
e-mail:	
Datum:	
Podpis:	