

Vaše značka / ze dne: / 16.11.2021
Naše značka: O21070164992

Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Tyršova č.p. 158
269 01 Rakovník II

Vyřizuje: M. Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Datum: 30.11.2021

Územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Rekonstrukce ul. Družstevní, Beroun

Místo stavby: k.ú. Beroun – p. č. 1465/6

Stavebník: Ateliér Kprojekt, s.r.o., Rakovník II, Tyršova, č.p. 158, 26901

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, STZ, koordinační situace stavby (v M 1:250, Ing. L. Křížák)
- **Popis stavby:** Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v celkové délce 271,4m. Navržená vozovka je v úseku ZÚ-km 0,035 navržená v š. 5,5m. Od km 0,035-KÚ dojde k zúžení vozovky na 3,5m. Vozovka je v první části navržená jako obousměrná místní komunikace, ve druhé části je navržená pouze jako jednosměrná místní komunikace. Vozovka je po pravé straně lemována parkovacím pásem se šikmým stáním (celkem 33 stání). Parkovací pás vznikne v km 0,038-0,180 a vznikne částečně na úkor stávajících zelených ploch (nutné pokácet křoviny v hraně stávající vozovky). Po levé straně je vozovka lemována stávajícím chodníkem ze živice, který je po nedávné rekonstrukci v dobrém tech. stavu. V převážné části plochy (vozovka a park. pás) bude provedeno pouze zesílení stávající konstrukce, které bude provedeno pokládkou nové ohrubné vrstvy tl.50mm. V místě rozšíření vozovky a park. pásu bude provedena konstrukce tl.470mm z krytem ze živice. Odvodnění vozovky je navrženo pomocí dostatečných podélných a příčných sklonů. Dešťové vody z vozovky budou odtékat do nových uličních vpustí osazených v místech stávajících uličních vpustí. Uliční vpustí byly zaměřené a rozbité prefabrikáty starých vpustí, tak budou vyměněny za nové. Dešťová voda bude odtékat jako doposud, beze změny.

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Beroun provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Požadujeme splnění následujících podmínek:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů.
2. Oznamit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.




Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (ZC Beroun, tel. 311 747 111, zc.beroun@vakberoun.cz).

Souhlasíme se stavbou: „Rekonstrukce ul. Družstevní, Beroun“ při dodržení našich podmínek.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_O21070164992.pdf, ověřená koordinační situace stavby

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.

