



Lampa VO:  
5m výška, šířka spodní patice - 12cm

Základ stožáru VO:  
50cm - šířka  
90cm - výška  
Základová konstrukce bude kompletně  
skryta pod povrchem pěší komunikace.

Umístění stožáru VO:  
hrana stožáru bude umístěna  
20cm od stěny domu a 98cm od  
krajnice vozové komunikace.

<div>SunnyMont</div> <div>Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice</div> <div>www.sunnymont.cz</div>		Zodpovědný projektant:	Ing. Jana Brožová
		Vedoucí projektu:	Jakub Šebek, DiS.
		Vypracoval:	Ing. Šimon Pušman
Odběratel/Investor:		Město Beroun, Husovo náměstí 68., 266 01 Beroun	
Zakázka:	OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KE KOSOVU		
Stavba:		Stran:	
Objekt:	OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI KE KOSOVU	Datum:	04/2020
Část:	Veřejné osvětlení	Zak. číslo:	
Díl:	01.1 – Veřejné osvětlení	Stupeň:	Projekt pro provedení stavby
Obsah:	ŘEZY	01.4	