

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denísovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

26. 04. 2019

10/8/19

Spektra spol. s r.o.

V Hlinkách 1548

266 01 Beroun

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

20750/2019/342/Ron

VYŘIZUJE/ LINKA

Ing. J. Ronovská/371

DATUM

2019-04-17

SP-2019/5710

**Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun**

**Posouzení vlivu navrhované komunikace podél Litavky v Berouně na hydrodynamickém modelu odtokových poměrů za poměrů  $Q_{100}$  z Litavky**

k.ú. Beroun; okr. Beroun; kraj Středočeský; č.h.p. 1-11-04-0550-0-00; HGR 6230

VÚ povrchových vod: BER\_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

**Vyjádření účastníka řízení**

Dne 25. 3. 2019 jste nám předložili k vyjádření „Posouzení vlivu navrhované komunikace podél Litavky v Berouně na hydrodynamickém modelu odtokových poměrů za poměrů  $Q_{100}$  z Litavky“ vypracované firmou DHI a.s. v 03/2019.

K územní studii „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 - Beroun“ vypracované Vaší firmou v 08/2018 bylo vydáno vyjádření správce povodí a správce vodního toku zn. 67547/2018-342/Br dne 14. 12. 2018.

Podmínkou č. 2 vyjádření správce vodního toku Litavka bylo doplnění dokumentace o hydrotechnické posouzení ovlivnění odtokových poměrů výstavbou nové komunikace.

Komunikace je navržena podél pravého břehu významného vodního toku Litavka v ř. km cca 1,7 – 3,6. Správcem Litavky je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Ze závěru posudku vyplývá, že odtokové poměry v Litavce budou ovlivněny relativně mírně. Vzduší dosahuje maximální hodnoty 10 cm, ovlivnění v délce cca 1000 m. K ovlivnění dojde pouze v úseku ř. km 1,4 – 2,3.

Při provedených protipovodňových opatření, kdy nebude docházet k proudění mimo koryto toku Litavky je možné, že zásahem do koryta může dojít k přelití protipovodňových opatření.

K přelití za současného stavu může dojít v úrovni dálničního sjezdu na pravém břehu (komunikace bude zasažena hloubkou cca 1 m) a v úseku nad km 2,88 k může dojít k přelití na levý břeh.



Lokalita se nachází v povodí významného vodního toku Litavka IDVT 10100052, navrhovaná komunikace je vedena podél hranice stanoveného záplavového území Q<sub>100</sub>, ve východní části u Exit 18 prochází přímo záplavovým územím (opatření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 162082/2016/KUSK ze dne 1. 11. 2016). Trasa komunikace kříží pravostranný přítok Litavky IDVT 10264307. Správcem obou vodních toků je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Jako správce významného vodního toku Litavka a organizace s právem hospodařit k pozemkům p.č. 1104/10, 2312/1, 2312/40, 2312/50, 2394/1 a 2394/4 v k.ú. Beroun vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

**vyjádření :**

**Souhlasíme s uvedeným záměrem „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun Posouzení vlivu navrhované komunikace podél Litavky v Berouně na hydrodynamickém modelu odtokových poměrů za poměrů Q<sub>100</sub> z Litavky“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Budou splněny všechny podmínky vyjádření správce povodí a správce vodního toku zn. 67547/2018-342/Br dne 14. 12. 2018 (kromě podmínky č. 2).
2. V rámci současného PPO jsou v místě navrženého tělesa komunikace realizovány výsadby. V důsledku výstavby komunikace je nutné provést náhradní výsadbu za odstraněné stromy. Místo, velikost a počty ks dřevin budou odsouhlaseny správcem toku.

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku zn. 67547/2018-342/Br dne 14. 12. 2018 je nadále platné včetně jeho připomínek (kromě podmínky č. 2).

  
Povodí Vltavy,  
státní podnik  
závod Berounka 24  
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň  
Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4

**Příloha:**

PD

**Na vědomí:**

PS 6