

Vaše značka / ze dne: / 09.04.2023
Naše značka: O23070202604

Vyřizuje: M. Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

FanIT s.r.o.
Tomáš Kapal
č.p. 210
267 41 Kublov

Datum: 28.04.2023

Komunikace

Název stavby: Rekonstrukce ulice Švermova mezi ulicemi Ke Koupališti a Třída Míru

Místo stavby: k.ú. Beroun – p. č. 1184/1, 1192/53, 1192/54, 2436, 2656/2, 2656/3, 2656/4, 2663/10, 2663/7, 2667, 2670, 2671, 2672, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 4258/3, 4350, 4353, 4357/1, 4360/2, 4362, 4562, 5713, 7044

Stavebník: Město Beroun, Beroun-Centrum, Husovo nám., č.p. 68, 26601

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, STZ, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres (v M 1:200, Ing. T. Kapal)
- Popis stavby: Řešené území se nachází uvnitř blokové zástavby v místě stávající ul. Švermova a Ke koupališti. V rámci stavby dojde k demolici stávajících zpevněných ploch. Dojde k demolici v jihovýchodní části řešeného území. Dále dojde k demolici zídek u bočních vchodů. Dojde ke kácení jednoho vzrostlého stromu, ohumusování zelených ploch a výsadbě tří listnatých stromů, travního porostu. Součástí návrhu je jednostranný chodník o šířce 2m a kombinace kolmého a podélného parkování. V rámci stavby nedojde k novým napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci výstavby komunikací nedojde ke změně odtokových poměrů v oblasti. Dešťová voda ze zpevněných ploch komunikací bude svedena do stávajících uličních vpustí a poté do stávající společné kanalizace. Je navržena celková rekonstrukce VO včetně výměny stožárů, svítidel, kabeláže. VO bude na stávající kabelové vedení. Vozovky budou z asfaltu. Chodník a parkovací stání z betonové dlažby.

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Beroun provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. Požadujeme splnění následujících podmínek:


1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (ZC Beroun, tel. 311 747 111, zc.beroun@vakberoun.cz).

Souhlasíme se stavbou: „Rekonstrukce ulice Švermova mezi ulicemi Ke Koupališti a Třída Míru“ při dodržení našich podmínek.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
286 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_O23070202604.pdf, ověřená koordinační situační výkres

Platnost vyjádření O23070202604 je jeden rok ode dne jeho vystavení.