

Vyjádření k PD na stavbu: "Rekonstrukce ulice Švermova mezi ulicemi Ke Koupališti a Třída Míru"

Město Beroun má k projektové dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce ulice Švermova mezi ulicemi Ke Koupališti a Třída Míru“, investor: Město Beroun, IČO 00233129, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, projektant: FanIT s.r.o., IČO: 28250737 se sídlem č.p. 210, 267 41 Kublov, vypracoval: Ing. Tomáš Kapal – ČKAIT 0010885, z prosince 2021, na pozemcích parc. č. 2270, 1184/4, 2675/1, 2436, 2667 a stp. č. 4258/3 v k.ú. Beroun tyto **připomínky**:

1. Požadujeme předložit detail ukončení opěrné zdi na křižovatce s ulicí Třída Míru s ohledem na projekt „Úprava prostranství před Hvězdou“.
2. Je nutno doplnit přisvětlení přechodu na křižovatce s ulicí Třída Míru.
3. Požadujeme přesunout uliční vpust UV3 na druhou stranu vozovky a změnu příčného spádu vozovky řešit ve vyvýšeném místě pro přecházení.
4. Požadujeme oddělit plochu zeleně jižně od parkoviště vyvýšeným obrubníkem nikoli jak je navrženo zapuštěným.
5. Nutno řešit samostatně odvodnění plochy parkoviště.
6. Stožár VO N8 osadit dvojsvítidlem, aby byl osvětlen i chodník podél tzv. „hospodářského dvora“.
7. Na výkresu C.2 je odlišné řešení VO oproti výkresům C.3 a D.1.2.
8. Stožáry VO musí být pozinkované typu K7, stožáry pro přisvětlení přechodů musí být přechodové silnostěnné typu K6.
9. Vzhledem k tomu, že typ svítidel Ampera Mini je postupně stahován z nabídky, požadujeme použít typ TCO stejného výrobce.
10. Navržená svítidla musí být vybavena funkcí programovatelného stmívání.
11. Barevnost svítidel musí být 2700 K.
12. Kabele VO budou použity měděné uložené v celé délce v plastové ochranné trubce (husí krk).
13. Pro dočasné značení použité před a při realizaci stavby např. pro vytyčení sítí bude použito značkovacího spreje s co nejkratší dobou trvanlivosti, jehož přesný typ bude před použitím nejprve schválen orgány města.
14. Musí být předáno městu Beroun (Odbor územního plánování a regionálního rozvoje) zdarma geodetické zaměření – výškopis i polohopis skutečného provedení stavby včetně údajů v digitální formě měřených před záhozem, a to před započítáním užívání stavby.

15. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka dotčených pozemků v řízeních vedených stavebním úřadem.

Tomáš Kolowrat v.r.
referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

za správnost vyhotovení: Tomáš Kolowrat