

Dobrý den,

posílám Vám požadavky na MaR + elektro.

### **elektro a MaR**

- 1x ekvitermní regulace topné vody - ekvitermní teplota 75/55°C s minimální teplotou vyšší než-li 50°C a dále při zajištění požadavku aby teploty zpátečky nepřevýšila teplotu 60°C - přímočinný tlakově nezávislý elektroventil se servopohonem bude dodávkou UT
- 1x regulace ohřevu TV při zajištění požadavku aby teploty zpátečky nepřevýšila teplotu 60°C - přímočinný tlakově nezávislý elektroventil se servopohonem bude dodávkou UT
- 2x regulace topné vody pro jednotky VZT - přímočinné regulační ventily budou dodávkou UT
- 3x připojení oběhových čerpadel s proměnlivými otáčkami na el. energii – á 50W/230V
- připojení mísící sady podlahového vytápění v místnosti úklidu – 60W/230V
- regulace topného výkonu v tělocvičně dle prostorové teploty – prostorový termostat, servopohony a jejich propojení budou dodávkou MaR.
- propojení regulace podlahového vytápění, tj. přívod el. energie do rozdělovače podlahového vytápění a propojení prostorových termostatů a servopohonů

S pozdravem

Renata Rudolfová