


- Řešený prostor _parcela č.1182/17
- Tělocvična 2 _navrhovaný stav_novostavba
- Stávající objekty _parcela č. 2443, 2444, 2445, 2446

- Hranice školy
- _2.ZŠ Preislerova
- Přístup veřejnosti
- _ve večerních hodinách
- Hlavní vstup do objektu
- Vedlejší vstup do objektu

LEGENDA:	
	VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
	PODZEMNÍ HYDRANT
	POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM
	KOMUNIKACE VHODNÉ PRO PŘÍJEZD JP0: <ul style="list-style-type: none">- šířka komunikace min. 3 m,- únosnost min. 100 kN na nápravu,- vjezdy a průjezdy o světlostech rozměrech nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké.



ING. LUBOŠ RAJNIŠ

WUCHTERLOVA 566/7
160 00 PRAHA 6
tel. : +420 602 322 711
e-mail : rajnis.lubos@outlook.cz

IČO : 40 90 83 48

akce :

Tělocvična 2 - 2.ZŠ Preislerova
Preislerova 1335
parc.č. 1182/17; st.2446
k.ú. Beroun

investor/klient :

Město Beroun
Husovo náměstí 68
Beroun
266 01

stupeň :

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
A STAVEBNÍ POVOLENÍ

profese :

D.1.3
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

název přílohy :

Situace

autor :

Peritas s.r.o.
Musilkova 1338/4, 150 00 Praha 5
tel : +420 606 249 266
e-mail : pospisilm@peritas-sro.cz

zodp. projektant :

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vypracoval :

Ing. Tomáš Zákora

měřítko : 1:1000	datum : 02/2022	počet A4 : 2
---------------------	--------------------	-----------------

index : A 15 2021	číslo paré:
----------------------	---------------------

číslo výkresu:
D.1.3.4