

Fanit s.r.o.
Kublov 210, 267 41 Kublov
kapal@fanit.cz

11. 5. 2023

Věc: Beroun, Rekonstrukce ulice Švermova mezi ulicemi Ke Koupališti a Třída Míru - vyjádření provozovatele energetického zařízení.

Požádali jste o vyjádření k akci „Rekonstrukce ulice Švermova“, investor Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun.

V zájmovém území se vyskytují rozvody ve správě innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha 10. Toto energetické zařízení (EZ) je zaneseno v předložených výkresech. Zařízení pro rozvod tepla je chráněno ochranným pásmem (OP) dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění platné právní úpravy. OP je 2,5 m od vnějšího obrysu tepelného zařízení. V tomto ochranném pásmu nejsou povoleny činnosti, které by ohrožovaly energetické zařízení nebo by mohly ohrozit dodávku tepla.

Společnost innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha 10, souhlasí při splnění podmínek s realizací uvedeného záměru.

1. Kolizní místa jsou popsána v dokumentaci. Provedení kolizních míst bude při realizaci prokazatelně odsouhlaseno provozovatelem EZ zápisem do SD.
2. Při realizaci budou dodrženy postupy prací a popis činností v ochranném pásmu EZ. (např. vytýčení EZ, oznámení termínu zahájení prací správci energetického zařízení, ruční vykopání sond k zjištění skutečné hloubky uložení apod.) Žadatel bude průběžně informovat, na níže uvedený email:
 - a. provedení vytýčení EZ, které bude viditelné po dobu realizace záměru
 - b. konkrétní postup zemních prací v blízkosti energetického zařízení
 - c. provedení ochrany EZ.
3. Před zahájením prací předá zhotovitel zásady organizace výstavby, HMG, dokumentaci pro provedení stavby atd. Investor zajistí prokazatelnou kontrolu dodržování stanovených podmínek.
4. Pět pracovních dnů před zahájením stavebních prací bude oznámeno datum skutečného zahájení prací včetně kontaktů na investora, stavebníka, dozor atd.
5. Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytýčení EZ společností Hrdlička spol. s r.o., která je správcem databáze geodetického zaměření EZ (GIS) v CZT Beroun – Králův Dvůr.
6. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou EZ, jeho ochranným pásmem a podmínkami tohoto stanoviska.
7. Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od EZ nebudou zemní práce prováděny strojně, ale ručně se zvýšenou opatrností.
8. Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu EZ.

9. Při potřebě přejíždění trasy podzemního EZ vozidly nebo mechanismy je potřeba po dohodě s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti poškození EZ.
10. V případě nedostatečného krytí stávajícího potrubí v souvislosti s realizací záměru, bude stavebníkem navržena a po odsouhlasení provozovatelem EZ realizována dodatečná ochrana stávajícího EZ. (roznášecí panely atd.)
11. Je zakázáno manipulovat bez vědomí provozovatele s EZ.
12. Po ukončení prací v ochranném pásmu EZ vyzve zhotovitel provozovatele ke kontrole. Bude proveden zápis do stavebního deníku.
13. Při každém obnažení EZ bude přizván provozovatel ke kontrole, včetně provedení zápisu do stavebního deníku zhotovitele.
14. Odkryté EZ vždy zabezpečit proti poškození.
15. Před záhozem přizvat zástupce provozovatele ke kontrole EZ. (Pokud EZ nebude před záhozem prokazatelně zkontrolováno, bude požadováno jeho opětovné odkrytí ke kontrole a to na náklady investora, zhotovitele stavebních prací).
16. Neprodleně telefonicky a pak i písemně informovat dispečink o každém poškození EZ (tel. 495 563 011 aktuální kontakt <https://www.innogy-energo.cz/kontakty/beroun>).
17. Při záhozu EZ je nutno respektovat požadovanou skladbu materiálu (podsyp pískem, zhutnění podsypu, zásyp pískem, folie apod.)
18. Bez předchozího souhlasu není dovoleno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad EZ.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu smějí být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Vyjádření má dvě strany.

Toto vyjádření má platnost jeden rok od data vydání.

Jiří Rajman

innogy Energo, s.r.o.

Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 25115171

@: sitetkd@innogy.cz