



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
2.01	PAVLAČ + SCHODIŠTĚ
2.02	MLÉČNÁ KUCHYNĚ
2.03	PROSTORY TECHNICKÝCH INSTALACÍ
2.04	SKLAD HRAČEK
2.05	IZOLACE
2.06	ZÁDVEŘÍ
2.07	PŘEDSÍŇKA IZOLACE
2.08	ŠATNA DĚTÍ
2.09	ZÁDVEŘÍ
2.10	WC ZAMĚSTNANCŮ
2.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA
2.12	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
2.13	SKLAD DŘÍVE TERASA
2.14	VERANDA
2.15	LÁŽEŇ – WC DĚTÍ
2.16	DENNÍ MÍSTNOST

LEGENDA ZNAČEK – SILNOPROUD:

- XC

zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC

zásuvka dvojnásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XD

3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve trojrámečku s přep. ochranou
- XD

2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku s přep. ochranou
- XD

zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku s přep. ochranou
- XC

2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- XC

zásuvka jednonásobná ~230V/16A v víčkem (krytí IP44/IP55)
- RS7

rozdávěč pro napájení okruhů 2.NP
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- o

krabicová rozvodka
- kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – zásuvkové okruhy – jeden kabel v trase, pod omítkou
- SA

trojpolový spínač – připojení sporáku

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝ ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Revize: 0

Elektro Bohuněk		ČKAIT 0402248
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.		IČO: 02229366
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk	DraftSight V1R5
Hl. inženýr projektu:	Ing. Martin Gazda	Formát: Výkres A2
Kontroloval:	Patrik Schoř	Stupeň: DPS
Investor: Město Beroun, Husovo nám.68 Beroun - centrum 266 01		Datum: 03/2017
Akce: Beroun, MŠ Pod Homolkou - technické instalace		Měřítko: 1:50
Objekt: SO 04 Pavilon jesle		Zak.č.: P17015
Část: D.1-04.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Výkres č.: 3.04
Název: Situační schéma zásuvkových rozvodů 2.NP		