



POZNÁMKA:

TEPELNÁ A HLUKOVÁ IZOLACE

POŽÁRNÍ IZOLACE

- POTRUBNÍ ROZVODY (SPIRO) VYÚSTĚNÉ Z ŠACHTY DO VZDÁLENOSTI 500 mm OD ŠACHTY MUSÍ BYT BEZ VÝÚSTKŮ, OHEBNÝCH HADIC A JINÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ
- ODVOD KONDENZÁTU
- POTRUBNÍ ROZVODY (SPIRO) V NEJNÍŽŠÍM MÍSTĚ
- KONEČNÝ "T" KUSEM S NÁTRUBKEM 10mm
- VŠECHNY VENTILÁTORY V PODHLEDU BUDOU NAPOJENY
- NA POTRUBÍ SPIRO MÍN 500mm DLOUHOU OHEBNOU HADICI S TLUMIČEM
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU OSAZENY PŘEDNOSTNĚ DLE VÝKRESU KOORDINAČNÍ ČÁSTI A VÝKRESU INTERIERU
- TRASY HLAVNÍCH VEDENÍ S OHLEDEM NA JEJICH KŘÍŽENÍ A UMÍSTĚNÍ V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH JSOU ZPRACOVÁNY V KOORDINAČNÍ ČÁSTI
- SAMOTNÉ KOLÉ POTRUBÍ SPIRO BUDE 450mm NAD STŘECHOU UKONČENO ŠÍRÝM KUSEM A KRYTO PLETIVEM

±0,000=243,60 m n. m. Bpv
Tato projektová dokumentace byla realizována s přispěním Středočeského kraje.

VEDENÍ PROJEKTU Ing. arch. KAREL MUSIL	NAVRHL VYKRESLOVAL DATUM 11/2022	TERMOJEDNOT Pavel Štrba TEL: 222 443 984 e-mail: krm@stredocesky.cz
INVESTOR Město Beroun Husovo nám. 68 206 01 Beroun IČO: 000233129	STUPEŇ 11/2022	TERMOJEDNOT Pavel Štrba TEL: 222 443 984 e-mail: krm@stredocesky.cz
ARČI Novostavba mateřské školy Beroun Máchovna	OBČET 01	TERMOJEDNOT Pavel Štrba TEL: 222 443 984 e-mail: krm@stredocesky.cz
OBČET PŮDORYS 2.NP	TERMOJEDNOT Pavel Štrba TEL: 222 443 984 e-mail: krm@stredocesky.cz	TERMOJEDNOT Pavel Štrba TEL: 222 443 984 e-mail: krm@stredocesky.cz

LEGENDA MÍSTNOSTI

číslo	popis	skupina (P02)
201	školní	100.00
202	WC	1.00
203	školní	1.00
204	školní	1.00
205	školní	1.00
206	školní	1.00
207	školní	1.00
208	školní	1.00
209	školní	1.00

číslo	popis	skupina (P02)
210	školní	100.00
211	školní	1.00
212	školní	1.00
213	školní	1.00
214	školní	1.00
215	školní	1.00
216	školní	1.00
217	školní	1.00
218	školní	1.00
219	školní	1.00

číslo	popis	skupina (P02)
220	školní	100.00
221	školní	1.00
222	školní	1.00
223	školní	1.00
224	školní	1.00
225	školní	1.00
226	školní	1.00
227	školní	1.00
228	školní	1.00
229	školní	1.00

číslo	popis	skupina (P02)
230	školní	100.00
231	školní	1.00
232	školní	1.00
233	školní	1.00
234	školní	1.00
235	školní	1.00
236	školní	1.00
237	školní	1.00
238	školní	1.00
239	školní	1.00