



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Adresa zadavatele:	Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun
IČO/DIČ zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Ivanem Kúsem, starostou
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 10:

V technické zprávě D1.1.a. je uvedeno, že finální tenkovrstvá omítka bude akrylátová, zrno K1,5 mm. Ve výkresové části D1.1.b - 26 Nový stav - řez A-A, řez B-B je uvedeno, že finální tenkovrstvá omítka bude akrylátová, zrno K1,0 mm, v rozpočtové části je uvedeno, že finální tenkovrstvá omítka bude silikátová, zrno K1,0 mm. Jaká bude finální tenkovrstvá omítka? V případě zrna K1,0 je nutné nanést omítkovinu ve dvou vrstvách (napřed K1,5 a poté vetřít K1,0 dle nové ČSN z konce roku 2017). Toto je důležitá informace pro správně provedení cenové nabídky.

Odpověď zadavatele:

Finální tenkovrstvá omítka bude akrylátová, zrno K1,5 mm.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v současné době připravuje úpravu části zadávacích podmínek, která bude vydána v rámci další sady vysvětlení v následujících dnech.

Zadavatel zároveň v souladu s § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **21. 2. 2018 v 10:00 hodin**. Otevírání nabídek proběhne 21. 2. 2018 v 10:05 na adrese **Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun**.

V Brně dne 15. 2. 2018

Město Beroun
Zastoupené společností
Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Johnová, jednatelka