

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: „**Modernizace VO ve městě Beroun - 3. etapa**“

Typ veřejné zakázky: VZMR

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva dle Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019

Název zadavatele: Město Beroun

Sídlo zadavatele: Husova nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČO/DIČ zadavatele: 00233129/CZ00233129

Právní forma zadavatele: 801 – Obec

Zastoupení: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun

Smluvní zastoupení: RNDr. Soňa Chalupová, starostka města

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, v souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídky a analogicky k § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („zákon“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

„Žádáme zadavatele o vysvětlení bodu č. 23 „Svítlidlo ze vzorového výpočtu č. 7 musí být vybaveno pojistkou uvnitř svítidla“, který je uveden v příloze č. „07_Př7_Technické parametry svítidel_VO Beroun 2023“. Jakou pojistku má zadavatel na mysli?“

Odpověď zadavatele:

„Svítlidla, která jsou napojena na horní vedení, musí být vybavena pojistkou, kvůli ochraně elektrické sítě.“

Tímto upřesněním nedochází k rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů dle § 99 zákona.

Vzhledem ke zpoždění s odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek na 22. 3. 12:00 hod.

V Berouně dne 18. 3. 2024

Město Beroun
Mgr. Nikola Sýkorová
Kancelář tajemníka
Právní oddělení