



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-003226
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	Mgr. Ivanem Kúsem, starostou
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 10:

Bude v průběhu zemních prací probíhat archeologický průzkum? Kdo ho bude hradit? Pokud díky archeologům nastane přerušení prací, bude o toto prodloužení posunuta délka výstavby?

Odpověď zadavatele:

V tuto chvíli není známo, zda bude nutné provádět archeologický průzkum. V případě nutnosti jeho provádění bude archeologický průzkum hradit investor. Pokud si případný archeologický průzkum vynutí přerušení prací, bude o tuto dobu prodloužena délka výstavby.

Dotaz č. 11:

V projektové dokumentaci jsme nenašli část Měření a Regulace. Bude tato část dodatečně poskytnuta? Předpokládáme, že systém bude muset být shodný se systémem využívaným ve stávajících budovách. Jaký systém tedy současná budova používá?

Odpověď zadavatele:

Odpověď na tento dotaz je uvedena v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - odpověď na dotaz č. 7.

Nový systém nemusí být shodný se systémem využívaným ve stávajících pavilonech, musí však být dodržena kompatibilita MaR v rámci celého pavilonu G.

Dotaz č. 12:

Má být součástí cenové nabídky také interiérové vybavení?

Odpověď zadavatele:

Nikoli, viz odpověď na dotaz č. 4 poskytnutý v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 13:

Domníváme se, že list O04.3.1 – Slaboproudé rozvody je ve výkazu výměr navíc, nebo k tomuto listu chybí příslušná část projektové dokumentace. Prosíme o prověření této skutečnosti a o případné doplnění projektové dokumentace tak, aby bylo možné tuto část výkazu výměr ocenit.

Odpověď zadavatele:

List O04.3.1 – Slaboproudé rozvody nenaceňovat, není součástí tohoto stupně projektové dokumentace.

Uvedené údaje v listu O04.3.1 – Slaboproudé rozvody byly použity při stanovení odhadu stavebních nákladů v předchozím stupni projektové dokumentace.

Zadavatel zároveň v souladu s § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **2. 3. 2018 v 10:00 hodin.**

Otevírání nabídek proběhne 2. 3. 2018 v 10:05 na adrese **Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun.**

V Brně dne 20. 2. 2018

Město Beroun
Zastoupené společností
Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Johnová, jednatelka