



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-003226
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	Mgr. Ivanem Kúsem, starostou
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 14:

prosím o doplnění zadávací dokumentace k zakázce „PŘÍSTAVBA PAVILONU /ODBORNÉ UČEBNY/ NA 2. ZŠ BEROUN“. Jedná se doplnění hlukové studie ozn. jako TZI 2, o které pojednává technická zpráva, oddíl 4.2 PSV, odstavec 4.2.3.1 Fasádní výplně otvorů. Byli jsme upozorněni, že bez hodnoty R_w , která má být v této studii uvedena nejsme schopni do cenové nabídky zahrnout reálnou cenu za výplně otvorů – okna.

Odpověď zadavatele:

V technické zprávě v kapitole 4.2.7. Akustické izolace - odstavec 4.2.7.2 Okna je uvedena třída zvukové izolace TZI = 2. Tato třída stanovuje rozmezí hodnoty R_w pro okna.

V Brně dne 22. 2. 2018

Město Beroun
Zastoupené společností
Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Johnová, jednatelka