

Vaše značka / ze dne: / 22.05.2024
Naše značka: O24070232814

Vyřizuje: Alexa/Šebková/Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137/167
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Iveta Koutecká
Tyršova č.p. 158
269 01 Rakovník II

Datum: 22.05.2024

Zákres sítí– bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Oprava krytu MK na Ptačí skále, Beroun

Místo stavby: k.ú. Beroun– Beroun parc. č. 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1307, 1315, 1316, 1317, 1329, 1369, 1445/1, 1516/10, 1516/11, 1516/12, 1516/13, 1516/14, 1516/15, 1516/16, 1516/25, 1516/34, 1516/35, 1516/36, 1516/49, 1516/5, 1516/6, 1516/7, 1516/8, 1516/9, 1521/3, 1524/4, 1845, 2556, 2557, 2558, 2559, 2679, 2783, 4034, 4035, 4817, 5530, 6316

Stavebník: Ateliér Kprojekt, s.r.o., Rakovník, Rakovník II, Tyršova, č.p. 158, 26901

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření
- Popis stavby:

Sdělujeme, že v zájmovém území plánované stavby provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby. Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. v platném znění se může jednat o umístění stavby nebo práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. Požadujeme:

1. Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. V případě pochybností nebo prostorové nouze bude průběh ověřen kopanou sondou.
2. Dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu a 1,5 m od kanalizace v souběhu.
3. Vzdálenosti menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvlášť odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.
4. V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, které trvale omezují přístup k vodovodu a kanalizaci nebo které by mohly ohrozit technický stav nebo plynulé provozování. Nevysazovat stromy a keře v pruhu nad vodovodními řady a kanalizačními stokami včetně přípojek v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné. Je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost obrysů základů staveb ode dna výkopu pro vedení sítí.
5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné.
- 6. Projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti předložte naší společnosti k vyjádření.**


Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (ZC Beroun, tel. 311 747 111, zc.beroun@vakberoun.cz).

- Formuláře objednávek možno získat na www.vakberoun.cz, vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

**Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.
Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.**

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
286 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 811 747 111, 800 100 663 ④
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Beroun parc. č. 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1307, 1315, 1316, 1317, 1329, 1369, 1445/1, 1516/10, 1516/11, 1516/12, 1516/13, 1516/14, 1516/15, 1516/16, 1516/25, 1516/34, 1516/35, 1516/36, 1516/49, 1516/5, 1516/6, 1516/7, 1516/8, 1516/9, 1521/3, 1524/4, 1845, 2556, 2557, 2558, 2559, 2679, 2783, 4034, 4035, 4817, 5530, 6316

Příloha: Mapa_O24070232814.pdf

Platnost vyjádření O24070232814 je jeden rok ode dne jeho vystavení.