


Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

		Ing. Ondřej Svoboda 🏠 Tobručka 703/5, 160 00 Praha 6 ✉ svoboda@projektysvoboda.cz ☎ +420 777 877 857 📁 IČ: 74356208	
Odpovědný projektant: Ing. Ondřej Svoboda		Vypracoval: Ing. Ondřej Svoboda	
Místo stavby:	Beroun		
Katastr:	Beroun [531057]		
Stavebník:	Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun		

Akce:	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI JUNGMANNOVA A TŘÍDA MÍRU VE MĚSTĚ BEROUN	Stupeň:	-
		Datum:	DUBEN 2024
		Měřítko:	-
		Formát:	A4
		Číslo paré:	
Část:	-		
Příloha:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	Číslo přílohy:	1.

Obsah:

D.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
D.2	VÝCHOZÍ PODKLADY.....	2
D.3	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.....	3
	Popis objektu	3
	Stávající stav	3
	Navrhovaný stav	3
	Stavebně technické řešení	3
	Světelné Body VO: L1-L17	3
	Světelné Body VO: P1-P4 (osvětlení přechodů)	4
	Výkon soustavy	5
	Infrastruktura VO	5
	Napojení na stávající soustavu VO	6
	Osazení nových stožárů VO.....	6
	Demontáže	6
	Ochrana inženýrských sítí	6
D.3.	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	6
	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy během výstavby	6
D.3.	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ.....	6
D.3.	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ.....	6
D.3.	PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY	7
D.3.	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ	7
D.3.	POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	8
D.3.	DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA	10
	Rozsah dotčení.....	10
	Podmínky pro zásah.....	10
	Způsob ochrany nebo úprav	11
	Vliv na stavebně technické řešení stavby.....	11

D.1 Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI JUNGMANOVA A TŘÍDA MÍRU VE MĚSTĚ BEROUN
Místo stavby:	Beroun
Kraj:	Středočeský
Katastrální území:	Beroun (531057)
Předmět dokumentace:	Rekonstrukce veřejného osvětlení
Stupeň projektu:	-
Stavebník:	Město Beroun Husovo náměstí 68 266 01 Beroun
Vypracoval:	Ing. Ondřej Svoboda Tobruková 703/5, Praha 6 777 877 857, svoboda@projektysvoboda.cz

D.2 Výchozí podklady

- Online Katastrální mapa (Geoportal.cuzk.cz)
- Technická mapa předána od města Beroun
- Fotodokumentace
- Platné normy a vyhlášky
- Požadavky stavebníka

D.3 Popis technického řešení

Popis objektu

Stavba řeší rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Jungmannova a Třída Míru ve Městě Beroun. Jedná se o okruh č.34. Rekonstruovaný úsek je od křižovatky Za Městkou Horou až po křižovatku Košťálkova. Součástí návrhu rekonstrukce veřejného osvětlení je i osvětlení přechodů pro chodce.

Stávající stav

V současném stavu se v řešené lokalitě vyskytuje soustava veřejného osvětlení, která je složena z 34 osvětlovacích stožárů, které jsou vzájemně propojeny podzemním kabelovým vedením, dále se na některých místech nacházejí osvětlovací stožáry přechodů pro chodce.

Navrhovaný stav

Bude zřízeno nové veřejné osvětlení tvořeno soustavou 32 osvětlovacích stožárů, které budou vzájemně propojené kabelovým rozvodem uloženým v zemi ve shodné trase se stávajícím rozvodem. Rozteč jednotlivých stožárů je cca 35-42 m.

Dále budou osazeny osvětlovací stožáry pro přechody pro chodce. Jedná se o nasvícení 8 přechodů.

Stavebně technické řešení

Základní údaje:

- napěťová soustava: 3 + PEN stř. 50 Hz, 400 V
- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41

Automatickým odpojením od zdroje:

- uložení vedení: v zemi dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 73 6005

Světelné Body VO: L1-L32

Světlené body L1-L32 osvětlují chodníky, komunikaci s případnými rozšířeními pro parkovací stání a autobusový záliv.

Specifikace: Nový světelný bod VO – Doporučený stožár typu: kónický např. výrobce Kooperativa.

Výška stožáru 10 m. Stožár s vetknutím do země 120 cm. Stožárová výzbroj: SV-9.10.4

Zemnění připojeno uvnitř stožáru VO.

Doporučené svítidlo – TECEO 1 / 40 LED / 400 mA / 5303 BL / 2700 K / 49 W výrobce Schröder.

Výložníky:

Označení svítidla	Délka výložníku*
L1	1,5 m
L2-L12	1 m
L13-L17	2,5 m
L18-L20	3 m
L21-L24	2,5 m
L25	1 m
L26	2 m
L27	2,5 m
L28-L30	2 m
L31-L32	2,5 m

***Délka výložníku bude zvolena dle finálního umístění stožáru, který se v případě kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi může posunout do jiné polohy.**

Zdroj a celkový design svítidla musí podléhat požadavkům investora.

Základ pro stožár o rozměrech 60x60 cm (případně dle doporučení výrobce stožáru), obetonovaná plastová roura KGem 250 mm, hl. základu 120 cm.

Světelné Body VO: P1-P8 (osvětlení přechodů)

Světlené body P1-P8 zajišťující osvětlení přechodů pro chodce.

Specifikace: Nový světelný bod VO – Doporučený stožár typu: kónický např. výrobce Kooperativa.

Stožár s vetknutím do země 80 cm. Stožárová výzbroj: SV-9.10.4

Doporučené svítidlo AMPERA EVO 1 / 40 LED / 350 mA / 5369 / NW 740 / 43 W

Výška stožáru 6 m.

Zemnění připojeno uvnitř stožáru VO.

Délka výložníku:

Označení svítidla	Délka výložníku*
P.1.1	4 m
P.1.2	3,5 m
P.2.1	1 m
P.2.2	1,5 m
P.3.1 a P.3.2.	1 m
P.4.1	3 m
P.4.2	1 m
P.5.1 a P.5.2	3 m
P.6.1	3,5 m

P.6.2	1 m
P.7.1 a P.7.2	1 m
P.8.1	3 m
P.8.2	4 m

Délka výložníku bude zvolena dle finálního umístění stožáru, který se v případě kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi může posunout do jiného.

Zdroj a celkový design svítidla musí podléhat požadavkům investora.

Základ pro stožár o rozměrech 60x60 cm, obetonovaná plastová roura KGem 250 mm, hl. základu 80 cm.

Výkon soustavy

Výkon svítidla je 32x49W a 16x43 W. Celkový výkon osvětlovacích bodů L1-L32 a P1-P8 je 2 256 W.

Infrastruktura VO

Kabel CYKY J4x16 v ochranné korugované rouře 60 mm, zemnicí pásek 30/4 nebo drát FeZn 10 mm, ochranná folie s bleskem.

Uložení kabelového vedení:

- Chodník
 - Kabelové vedení VO bude uloženo v pískovém loži o šířce. min 35 cm a 50 cm hloubky od stávajícího povrchu. Kabel bude vložen do ochranné ohebné korugované trubky průměru 63/52 mm. Zemnicí pásek bude uložen volně v zásypovém materiálu. Obsyp kabelu bude min. 10 cm nad vrchní částí ochranné trubky. Zásyp kabelové rýhy bude proveden z vhodného materiálu. Povrch bude uveden do zpětného stavu.
- Sjezdy (přejezdy)
 - Kabelové vedení VO bude uloženo v pískovém loži o šířce. min 50 cm a 70 cm hloubky od stávajícího povrchu. Kabel a zemnicí pásek bude vložen do ochranné ohebné korugované trubky průměru 63/52 mm (každý zvlášť). Obsyp kabelu bude min. 10 cm nad vrchní částí ochranné trubky. Zásyp kabelové rýhy bude proveden z vhodného materiálu. Budou obnoveny veškeré konstrukční vrstvy. Povrch bude uveden do zpětného stavu.
- Komunikace
 - Kabelové vedení VO bude uloženo v pískovém loži o šířce. min 50 cm a 100 cm hloubky od stávajícího povrchu. Kabel a zemnicí pásek bude vložen do ochranné ohebné korugované trubky průměru 63/52 mm (každý zvlášť). Dále bude přiložena 1x rezerva z korugované trubky průměru 63/52 mm. Kabelová trasa bude položena na pískový podsyp. Ochranné trubky budou obetonovány, obetonování bude provedeno min. 20 cm nad vrch chrániček. Zásyp kabelové rýhy bude proveden z nakupovaného materiálu (např. štěrkodrt, betonový recyklát..). Budou obnoveny veškeré konstrukční vrstvy. Povrch bude uveden do zpětného stavu.

Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 73 6005.

Napojení na stávající soustavu VO

Napojení nové soustavy veřejného osvětlení na stávající rozvod č.32 je na několika místech:

- U stožáru L2 bude stávající vedení, které vede pod komunikací spojeno s novým rozvodem přes kabelovou vodotěsnou spojku uloženou v zemi. Kabel bude veden do stožáru L2, kde se propojí s novým kabelem
- Ve stožáru L5 bude zachováno stávající propojení
- Na konci opravovaného úseku ve stožáru L32 dojde k propojení se stávající soustavou

Osazení nových stožárů VO

Nové stožáry budou v některých místech osazeny v nových pozicích z důvodu změny rozteče jednotlivých stožárů. V některých místech může docházet ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, a proto bude nutné osazení konzultovat se správcí těchto inženýrských sítí až po fyzickém vytyčení průběhu stávajících sítí. V případě změny polohy umístění stožáru musí být změna promítnuta i do délky výložníku, který vychází ze světelného výpočtu, který je uveden v samostatné příloze.

Na stožáry budou navraceny stávající zařízení – dopravní značení, rozhlas, kabelová vedení.

Stožáry budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od hrany komunikace, aby byl dodržen bezpečnostní odstup přilehlé komunikace.

Demontáže

Veškeré stávající stožáry budou zrušeny včetně kabelové trasy.

Ochrana inženýrských sítí

Kabelová trasa bude zachovávat současné vedení. V místě křížení s inženýrskými sítěmi bude provedena ochrana dle požadavků správců inženýrských sítí po jejich fyzickém vytyčení.

D.3. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy během výstavby

Stavba omezí provoz především v ulici Jungmannova a Třídě Míru. Dále bude docházet k překopům kolmých ulic, které budou muset na nezbytně nutnou dobu uzavřeny a navržena objízdná trasa. Zhotovitel stavebních prací si zajistí zajištění dopravního omezení po dobu stavby se silničním správním úřadem.

D.3. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba není vázaná na žádné technologické vybavení.

D.3. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Výpočet osvětlení je uveden v samostatné příloze, kterou zpracoval Petr Paseka ze společnosti Schröder.

D.3. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY

Inženýrské sítě uložené v zemi obecně nevyžadují speciální protipožární opatření. Za dostatečné opatření proti požáru se považuje jejich ukládání podle příslušných zákonů, technických norem a předpisů pro kladení inženýrských sítí.

Kabelové sítě musí být uloženy do země podle příslušných českých zákonů a technických norem m.j. (ČSN 33 2000-5-52 ed.2 „Elektrické instalace nízkého napětí, část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení“ a ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“) a předmětových norem jednotlivých sítí. Především je nutné dodržení ustanovení o krytí, křížování a souběhu sítí, vzájemné oddělení sítí předepsané v projektu a bezpečné oddělení od ostatních, souběžných i křížujících, při stavbě zjištěných sítí. Dále je nutné dodržení probetonování plastových trubek, ze kterých jsou zhotovovány chráničky.

Kabelové skříně jsou všechny umístěné ve venkovním prostředí, mají betonový skelet a plastové dveře a mají příslušné atesty. Všechna uvedená opatření zajišťují dostatečnou ochranu proti vzniku a šíření požáru kabelů a naopak ochranu kabelů před požárem vzniklým v jejich okolí.

D.3. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Všeobecně

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby nebo zařízení.

Pro bezpečnost práce je nutno zejména dodržet:

- veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená zařízení musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich vyhotovena revizní zpráva);
- pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních medií předepsanými pracovními a ochrannými prostředky;
- se všemi předpisy bezpečnosti práce musí být pracující prokazatelně seznámeni v míře odpovídající prováděné práci.

Bezpečnost práce při realizaci stavby

Při práci na přeložkách stávajících a pokládce nových kabelových sítí a výstavbě veřejného osvětlení je třeba postupovat opatrně s ohledem na nemožnost přesného zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí. Je nutno zajistit, aby byly dodržovány předpisy a normy ČSN, příslušná vládní nařízení, z nich především normy a nařízení, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ČSN EN 50110-1 ed.2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a další související normy a bezpečnostní předpisy. Práce budou realizovány v prostorách, kde jsou nebo mohou být další vedení pod napětím. Z tohoto důvodu bude nutno, kromě dalších požadavků, stanovených provozovateli jednotlivých sítí a zařízení a uvedených v dokladové části, která je nedílnou součástí dokumentace v tomto smyslu doplňující tyto bezpečnostní předpisy, dodržet následující podmínky:

- 1) Před zahájením prací přizvat správce dotčeného zařízení, aby ověřil vytýčení svého zařízení, potvrdil jeho totožnost a dal výslovný souhlas s manipulací na tomto svém zařízení.
- 2) Při pracích v prostoru, kde je zařízení vysokého napětí pod napětím, je nutno dodržovat příkaz "B" a zajistit trvalý odborný dozor nad prováděním prací.
- 3) Pro jednotlivé práce, dané jejich náplní, platí příslušné zákony, vyhlášky a ČSN a místní instrukce správců jednotlivých zařízení a kabelových sítí.

4) Při výkopech kabelové rýhy se nesmí používat nevhodných mechanismů a nevhodného nářadí, odkryté sítě je nutno řádně zajišťovat proti poškození tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození žádné ze stávajících sítí.

Bezpečnost práce za provozu zařízení

Za provozu je nutno dodržet ustanovení kmenové normy ČSN EN 50110-1 ed.2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, a norem souvisejících. Dále musí být respektována vyhláška č. 50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, hygienické předpisy MZ, ustanovení Zákoníku práce o pracovních úrazech a bezpečnostní předpisy provozovatele. Pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámeni alespoň v rozsahu prováděných prací nebo svěřené činnosti (obsluhy, seřizování, kontroly). Veškerá elektrická zařízení, montovaná ve venkovních prostorech, musí být spolehlivě zajištěna (např. uzamčením) před zásahem nepovolaných osob. Údržba musí být prováděna pouze způsobem, určeným provozovatelem a za použití provozovatelem předepsaných pracovních strojů a pomůcek.

Není dovoleno manipulovat se zařízením nedovoleným způsobem a nepovolanými osobami.

Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení. Elektrická zařízení musí být pravidelně revidována podle časového harmonogramu, který vypracuje provozovatel.

D.3. POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Prováděním stavby mohou být pověřeny pouze osoby oprávněné ve smyslu § 160 (Provádění staveb) zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění.

Při veškeré činnosti je nutno především dodržet ustanovení bezpečnosti práce z předchozího stavu a podmínky dokumentu, povolujícího provedení stavby. Práce budou prováděny na veřejných prostranstvích a komunikacích v území, které bude v době pokládky stavenišťem.

Zachování osvětlení komunikace při provádění stavby

Při realizaci tohoto projektu veřejného osvětlení musí být práce organizovány tak, aby po celou dobu jejich provádění bylo zajištěno noční osvětlení sousedních komunikací, na nichž je v současné době VO zřízeno.

Vytýčení

Před zahájením výkopových prací je nutno se seznámit s polohou stávajících sítí a provést vytýčení těchto sítí v terénu. Tam, kde vzniknou pochybnosti o poloze stávajících inženýrských sítí, nebo kde si to jejich správci vyžádali, je nutno je nechat vytýčit jejich správci.

Trasu výkopu je nutno vytýčit dle výkresové dokumentace, s ohledem na polohu stávajících inženýrských sítí a na výsledky případně provedených sond. V případě jakýchkoli nejasností přizvat projektanta.

Všem institucím, které si to vyžádaly ve svých vyjádřeních, je nutno oznámit v příslušných lhůtách zahájení výkopových prací.

Výkopové práce

Výkop se provádí podle popisu v této technické zprávě s respektováním údajů o stávajících inženýrských sítích a s přihlédnutím k výsledkům provedených sond.

Při výkopu v blízkosti stávajících kabelů a dalších podzemních sítí je nutno provádět výkop ručně a s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí, zejména kabelových.

Obdobně opatrně je nutno postupovat v okolí vzrostlých stromů, aby nedošlo k poškození jejich kořenového systému, který se může nacházet nejméně v půdorysu koruny stromu.

Veškeré plochy, ve kterých budou prováděny výkopové práce pro základy stožárů a kabelové vedení lze rozdělit na ty, které budou upravovány v rámci výstavby nové komunikace a na ostatní, které budou dotčeny pouze výstavbou veřejného osvětlení SO 401. U ploch, které budou upravovány v rámci výstavby komunikace, se nepočítá ve výkazu výměr ani v rozpočtu s položkami na odstranění konstrukčních vrstev chodníků či vozovek, ani s jejich obnovou. U ploch, dotčených pouze výstavbou VO, naopak budou všechny tyto náklady zahrnuty.

Je nutno dodržet všechny podmínky, za nichž oprávněné instituce souhlasily s prováděním projektovaných prací.

Vzhledem k provozu vozidel i chodců je nutno dbát i na jejich bezpečnost. Neobtěžovat okolí zbytečným hlukem. Výkopy je nutno po dobu jejich nezbytného odkrytí řádně ohradit. V době snížené viditelnosti zajistit řádné osvětlení staveniště.

Odvoz materiálu

Přebytek výkopku bude odvezen na skládku, která bude nejpozději při předání staveniště určena investorem. Materiál je nutno odvážet dle podmínek stanovených oprávněnými orgány. Materiál, určený k zpětnému zabudování, je možno skladovat podél trasy výkopu tak, aby nečinil dopravní nebo bezpečnostní překážku a nebránil pokládce a montážním pracím zařízení na kabelech VO a pokud s tím bude vlastník komunikace a vedlejších pozemků a oprávněné orgány souhlasit.

Pokládka a zapojení kabelů

Pokládka a zapojení kabelů se provádí podle údajů na situačním výkrese. Při pokládce kabelů v terénu je nutno dodržet zejména 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005 a příslušné předmětové normy při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi.

V případě, kdy dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí, nebo je nutno je vyvěsit, musí být zajištěny proti poškození nejen pracovníky stavební organizace, ale i další osobou nebo působením vnějších vlivů (sesuv, mráz atd.).

Pokud si správci sítí vyžádali uskutečnění dohledu nad svými sítěmi pro případ, že byly při výkopových pracích odkryty a to i v případě, že nedošlo k jejich jakémukoli poškození, je nutno tyto správce před zakrytím jejich sítí přizvat ke kontrole neporušenosti jejich sítí.

Po uložení nových kabelů stávající uložit do rekonstruovaného kabelového lože a provést ochranu proti poškození (zakrytí kabelového lože cihlami nebo betonovými, případně plastovými deskami).

Kabelová inspekce

Při zásahu do zařízení veřejného osvětlení je nutno postupovat přesně podle vyjádření správce veřejného osvětlení.

Zejména je nutno včas předem projednat s provozními pracovníky správce zařízení veškeré zásahy do rozvodné sítě VO. Tyto mohou být prováděny výhradně za spolupráce provozních pracovníků správce, resp. podle jejich pokynů.

Před zásypem kabelové rýhy přizvat dozor budoucího správce, případně investora stavby, aby prohlédl provedené práce, potvrdil jejich správnost, ověřil dostatečnost podkladů pro zákres skutečného provedení a dal souhlas se zásypem rýhy.

Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení

Před zásypem rýhy je nutno provést geodetické zaměření kabelů situační a výškové a zákres umístění kabelů v chráničkách i v úložné trase, včetně příčných řezů trasou.

Zaměření musí být provedeno podle požadavku správce osvětlení.

Dokumentace skutečného provedení musí být provedena podle požadavků správce VO a musí obsahovat i zakres veškerých odchylek od projektové dokumentace.

Revize a předání zařízení do provozu, kolaudace

Na nové zařízení bude provedena výchozí revize. Bude zpracován protokol o měření osvětlenosti komunikace dle ČSN EN 13201-4 (Metody měření).

Podrobně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení, včetně geodetického zaměření, revizní zprávy a protokolu o měření osvětlenosti, předat při převjímce správci (vlastníku) veřejného osvětlení.

Pokud bude prováděna kolaudace zařízení, nebo vydáván kolaudační souhlas, musí být takový dokument předán vlastníkovi zařízení (investorovi).

D.3. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Rozsah dotčení

Zákes inženýrských sítí ve výkresových přílohách je pouze orientační. Dodavatel stavby je povinen zajistit před zahájením stavebních prací podrobné vytýčení podzemních inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu v průběhu stavby a zabránit jejich poškození.

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy

Stávající inženýrské sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák.č. 458/2000 Sb. Ochranné pásmo kabelových vedení 22 kV i nn uložených v zemi činí vždy 1 m od krajního kabelu trasy na každou stranu. Ochranným pásmem jsou chráněny i doprovodné sdělovací a signalizační kabely.

Ochranné pásmo nadzemního vedení činí :

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) 7 m
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče se základní izolací) 2 m

Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák.č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon).

Ochranná pásma ostatních sítí

Ochranné pásmo sítí sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí 1 m od krajního kabelu trasy.

Ochranné pásmo vodovodů činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb u řadů do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 pod upraveným povrchem se uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny v příslušných právních a technických předpisech.

Podmínky pro zásah

Podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí, budou plně respektovány.

Způsob ochrany nebo úprav

Dodavatel stavby je povinen zajistit před zahájením stavebních prací podrobné vytyčení podzemních inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu v průběhu stavby a zabránit jejich poškození.

Vliv na stavebně technické řešení stavby

Zemní a bourací práce budou v ochranných pásmech prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanizačních prostředků. Na vytyčené trasy podzemních vedení a v jejich ochranných pásmech nebude uskladňován stavební materiál ani zemina. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození podzemních vedení.