


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **M sto Beroun**
ulice: **Wagnerovo nám stí 458**
m sto: **Beroun**
akce: **Základní škola**
operátor: **Podubecký Tomáš**
datum prohlídky: **07.06.2025**
íslo kazety:
. úseku: **K na WC družina vila_**
. stoky:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **splašková**
Sm r prohlídky: **ve sm ru toku**
materiál potrubí: **PVC**
tvar profilu: **kruhový**
rozm r potrubí: **DN100**
délka trubky:
Od šachty: **K na WC družina vila**
Do šachty:


Poznámka: Litinové potrubí je od 2.08m siln zarostlé a toto znemožnilo na 3.87m další pohyb kamery vp ed. Potrubí se bude stále ucpávat. Doporu ujeme potrubí vyfrézovat nebo vym nit.

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:02		HA	0.00m	Za átek úseku z ístícího kusu vedle WC ve vile - družina
00:00:19		HF-	0.50m	Zpevn ná usazenina = Foto: 01
00:00:25		WV	1.01m	Zm na materiálu na litinu
00:00:27		A---	1.10m	Odbo ka - WC
00:00:34		K--D	1.67m	Koleno do roviny
00:00:38		HI--	2.08m	Inkrustace po obvodu - zarostlé potrubí = Foto: 02
00:01:04		TVS	3.86m	Kamera nem že dál p es siln zarostlé potrubí = Foto: 03
00:01:21		EH	3.87m	Konec úseku

Délka úseku: 3.87m

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájmům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



m sto:

ulice:

. úseku:

Wagnerovo náměstí - 458

07.06.2025_ K na WC _F01.jpg



07.06.2025_ K na WC _F02.jpg



07.06.2025_ K na WC _F03.jpg

