



Dne: 22. 2. 2024

Vaše značka: MBE/04284/2024/OMI_8-SiE

Naše značka: RSD-67338/2024-2

Vyřizuje: Ing. Říhová Veronika
tel.: +420954901314
e-mail: veronika.rihova@rsd.cz

Město Beroun
Ing. Jindra Nová
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Věc: Stanovisko č. 6/2024 k žádosti o souhlas s odchylným řešením ve věci „Park Homolka Beroun, 2. etapa“.

Po projednání a posouzení Vaší žádosti a na základě vyjádření Policie ČR Středočeského kraje č. j. KRPS-17602-2/ČJ-2024-010206 ze dne 19. 1. 2024 Vám sdělujeme, že:

od čl. 9.6.3, čl. 9.6.4 a tabulky 12 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kde největší podélný sklon na komunikacích pro chodce nesmí přestoupit 8,33 %.

se lze odchýlit za předpokladu, že podélný sklon chodníku v parku Homolka, Beroun bude:

Úsek	Staničení [km]		Sklon [%]	Délka úseku [m]
Větev A	0,00	0,00303	8,82	3,03
	0,00303	0,00569	9,68	2,67
	0,00569	0,00879	10,91	3,1
	0,01019	0,03664	12,8	26,45
Větev B	0,05550	0,06896	8,84	13,46
Větev D	0,00252	0,01321	20,36	10,69
	0,01500	0,03472	14,82	19,71
Větev E	0,04688	0,05309	9,34	6,21
	0,05309	0,05927	17,81	6,18
	0,05927	0,06682	14,55	7,56
	0,06682	0,08228	17,01	15,46
Větev F	0,08483	0,09925	12,36	14,41
	0,10251	0,11541	15,04	12,9
	0,11943	0,13593	21,63	16,51
	0,13907	0,15494	21,57	15,87



Stanovisko se vydává bez další podmínky.

Odůvodnění: S odchýlením lze souhlasit vzhledem k napojení na stávající pozemní komunikace a konfiguraci terénu v lokalitě.

Doba platnosti stanoviska: Po dobu trvání stavby.

Poznámka:

- 1) *V úseku s větším podélným sklonem je nutné věnovat pozornost provedení povrchu s dostatečnou protismykovou úpravou.*
- 2) *Upozorňujeme, že požadavky na podélné sklony komunikace pro chodce jsou stanoveny také v legislativě, která stanovuje technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Udělení výjimky z příslušných článků je pak v kompetenci daného stavebního úřadu.*

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
ředitel Úseku kontroly kvality staveb

Na vědomí: MD ČR – Odbor 940