

Příloha 1

Dislokace			Prostředí																			
1	2		4																	5	6	9
místnost číslo	název místnosti		ČSN 33 2000-5-51 ed. 3																			
			teplota	voda	tělesa	korozí	ráz	vibrace	plísně	živočiši	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova	poznámka	PROSTŘEDÍ	
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			
001	VÝTAH	3,46	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ
002	CHODBA	58,12	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
003	NÁŘAĐOVNA	47,57	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
004	NÁŘAĐOVNA	42,06	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
005	TECHNICKÁ MÍSTNOST	50,30	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ
006	HALA	312,00	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
007	WC	8,26	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ
008	WC	8,26	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ
009	ÚKLID	2,18	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
010	SCHODIŠTĚ	15,11	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
011	TECHNICKÁ MÍSTNOST - ERO	2,12	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ