

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
0.01	CHODBA	6.30
0.02	CHODBA	61.09
0.03	NÁRADOVNÁ	40.35
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	53.02
0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	50.43
0.06	HALA	312.65
0.07	WC CHLAPCI	8.55
0.08	WC DÍVKY	7.74
0.09	UKLID	2.30
0.10	SCHODIŠTĚ	38.49
II-01	CHODBA	13.59
II-02	CHODBA	48.43
II-03	KOTELNA	23.20
II-04	SÁTNÁ	23.00
II-05	SÁTNÁ	13.33
II-06	SÁTNÁ	5.52
II-06	SÁTNÁ	23.00
II-07	SÁTNÁ	71.62
II-08	SKLAD	39.42
II-09	SCHODIŠTĚ	9.85
II-010	SKLAD	4.97

[illegible]

DIMENZE OCEL. POTRUBÍ	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
VZDÁLENOST ULOŽENÍ V bm	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,1	3,9	4,2	4,5	5,1	5,5	5,8

DIMENZE POTRUBI	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	60,3/2,9	70/3,2	76/3,2	89/3,6	108/4	133/4,5	159/4,5	219/6,3
HMOTNOST Kg/m	0.98	1.47	2.01	3.03	4.15	5.24	7.42	8.37	9.47	10.49	12.63	18.11	24.80	34.81	64.97

1	PRÍVODNÍ TEPL. POTRUBÍ – NEREGULOVANÉ
2	VRATNÉ TEPL. POTRUBÍ – NEREGULOVANÉ
3	PRÍVODNÍ TEPL. POTRUBÍ – REGULOVANÉ
4	VRATNÉ TEPL. POTRUBÍ – REGULOVANÉ
5	POJISTNÉ POTRUBÍ SYSTÉMU UT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Bartoš Bohumil	VYPRACOVAL Bartoš Bohumil	KONTROLOVAL Bartoš Bohumil	LOGO BOHUMIL BARTOŠ DUHOVÁ 2063/5, 62100 BRNO adresa : KANCELÁŘ MINSKA 34,61600 tel. : +420602259804- bartos@bohumi.cz www.bohumil.cz
---	------------------------------	-------------------------------	---

statika dynamika
architektura • komplexní stavební projekce
146,000000 statika dynamika s.r.o. Tel.: 420 600 267 312

AKCE:
PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN
– ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

CESTY SO-01	Členění PD D.2.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.2.4.6 - VYTÁPĚNÍ	
----------------	---	--

DATAUM	01/2018	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP
FORMÁT		17-138-23-3

CHISAN VIKRESU

STUPEŇ PD	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
-----------	---------	---------------

PIIDOPVS 1 PP

DSP	1.100	02
-----	-------	----

FUDORIS T.F.F

DSF	1:100	02
-----	-------	----