

Městský úřad Beroun
Odbor majetku a investic
Mgr. Pavlína Poborská
tel: +420 311 654 233
e-mail: omi4@muberon.cz

28. března 2018

Vyjádření k Obnově dětského hřiště Litava na pozemcích p. č. 884/2 a 6789 v k. ú. Beroun.

Na základě Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2018 o vyjádření správce sítí k plánované Obnově dětského hřiště Litava na pozemcích p. č. 884/2 a 6789 v k. ú. Beroun Vám sdělujeme následující:

- Na pozemku 884/2 k.ú. Beroun je uloženo teplovodní potrubí a komunikační kabel s ochranným pásmem 2,5m (Zákon č. 458/2000 Sb., § 87)

Při provádění stavebních a udržovacích prací v ochranném pásmu energetického zařízení je nutno dodržet následující pokyny:

- Předat k odsouhlasení projektovou dokumentaci pro provedení stavby, ze které bude patrný rozsah stavební činnosti na výše uvedených pozemcích. V případě kolize z ochranným pásmem energetického zařízení bude navrženo ochranné opatření. Stanovisko k předložené realizační dokumentaci bude vydáno do 30 dní od předání. (jiri.rajman@innogy.com) Dokumentace musí obsahovat mj. i Plán organizace výstavby (tj. příjezdové komunikace, manipulační plochy atd.).
- Oznámit zahájení prací minimálně 5 pracovní dny před samotnou realizací, (jiri.rajman@innogy.com) včetně předání kontaktů na odpovědné osoby.
- Před započatím realizace provést vytyčení uloženého potrubí. Tuto službu provádí společnost HRDLÍČKA spol. s r.o. (david.masek@hrdlicka.cz, 602 451 371) Tato služba je zpoplatněna. Náklady hradí žadatel.
- Seznámit prokazatelně všechny osoby provádějící činnost na akci Obnova hřiště s ochranným pásmem a umístěním energetického zařízení. Po celou dobu výstavby nutno zajistit viditelné označení energetického zařízení.
- Před zahájením a v průběhu stavební činnosti v ochranném pásmu přizvat ke kontrole zástupce provozovatele (J. Rajman 739 535 122).
- Nepoužívat těžkou stavební techniku nad a v ochranném pásmu potrubí
- Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu vedení provádět ručně s opatrností.
- V případě nutnosti zjistit hloubku uložení potrubí zhotovitel provede ručně kopané sondy. Před touto činností bude informován provozovatel. Zásyp je možný po kontrole provozovatelem a bude proveden dle zvyklostí CZT Králův Dvůr - Beroun.
- Po ukončení montáží vyzvat provozovatele ke kontrole.

- V případě opravy a údržby teplovodu žadatel souhlasí s odstraněním herních prvků včetně příslušenství z ochranného pásma v dotčeném prostoru. Odstranění na výzvu zajišťuje a hradí žadatel. V případě prodlení bude odstraněno provozovatelem teplovodu. Uvedení hřiště do původního stavu hradí a zajišťuje žadatel.

Při dodržení všech výše uvedených podmínek souhlasíme s realizací.

Toto vyjádření obsahuje známé skutečnosti k datu vydání. Žadatel je povinen dodržovat platnou právní úpravu dotčené oblasti. Provozovatel si vyhrazuje v případě skutečností, které v době vydání stanoviska nebyly popsány, k jejich dodatečnému uplatnění.

Příloha: výkres sítí v zájmovém území

Platnost vyjádření: šest měsíců od vydání

Jiří Rajman

Technik provozu KVET
CZT Králův Dvůr – Beroun
innogy Energo, s.r.o.
Limuzská 3135/12
108 00 Praha 10
+420 739 535 122
jiri.rajman@innogy.com

