

LEGENDA:

- A – Kruhové přisazené LED svítidlo BRSB4KO375V2/ND, 28 W, IP 44
- B – Přisazené LED svítidlo KX5000M4KO/ND, 39 W, IP 44
- C – Přisazené LED svítidlo LLL6000RL2KVM4ND, 66 W, IP 20
- Nouzové akumulátorové LED svítidlo EXIT M ETE/1W/E/1/SE/X/WH, IP 65 s piktogramem
- Přisazené nouzové akumulátorové protipanické LED svítidlo LOVATO II OZN/LV2U/3W/C/1/SA/X/WH, IP 41
- Vývod pro spotřebiče
- Jednopólový vypínač Classic 3553-01289
- Sériový přepínač Classic 3553-05289
- Střídavý přepínač Classic 3553-06289
- Křížový přepínač Classic 3553-07289
- Dvojitý střídavý přepínač Classic 3553-52289
- Snímač automatický se snímačem pohybu Classic 3299C-C12100
- Regulátor otáček ventilátoru REB 1 NE (není součástí dodávky elektro)
- 20 Jednofázová zásuvka dvojitá Classic 5512C-2349 s označením čísla vývodu
- Jednofázová zásuvka jeednonásobná Classic 5517-2389
- V Ventilátor (není součástí elektro)

1 x A 7 /RS3 — rozvaděč; číslo vývodu; typ svítidla; počet svítidel

POZNÁMKA:

– Uložení kabelů bude provedeno v objektu pod omítkou, nad podhledem, a mezi sádrokartonovými deskami

– Prostředí v objektech budou bez provozních vlivů AA 4 – normální, vně objektu bude prostředí AB 8 s atmosférickými vlivy

Spektra spol. s r. o.
266 01 Beroun 2 , V Hlinkách 1548 +42 311 740 111
www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Beroun – Husovo nám. 68, 266 43 Beroun – Centrum		
Zakázka	MĚSTO BEROUN – STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.1 NA POZ. P.Č. 813 V K.Ú BEROUN, VE STARÝCH KASÁRNÁCH		
Stupeň	Projekt pro provádění stavby	Datum 11/2017	Z.č. 4230-07-007
Objekt		Ředitel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	D.1 Dokumentace objektů	Hlavní inženýr projektu	p. Josef Pánek
Díl	D.1.4 TPS – Elektroinstalace	Projektant	p. Karel Bolek
Název výkresu: Dispozice elektroinstalace na terase		Formát 4 A4 / Měřítko 1:50	Číslo výkresu 16
Soubor :		Datum vykreslení :	