

PŮDORYS 1.PP

LEGENDA STAVEBNÍ:

- BETON
- POROTHERM 11,5 PROFÍ
- YTONG 250mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

POPIS MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	OSVĚTLENOST
01	FILTRY	4,80	BETON P1	OMÍTKA	BETON	300 lx
02	STROJOVNA	25,30	BETON P1	OMÍTKA	BETON	300 lx

Poznámka :
Provozní soustava : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S
ovládání : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

h

projekt

h - projekt s.r.o.

Korunní 968/31
120 00 Praha 2
IČO 60 46 86 53
DIČ CZ60 46 86 53

Josef OTTL

projekt elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlasim
ottl.elprojekt@gmail.cz
+420 724 149 405

±0 = 243,40

POLOHOVISNÝ SYSTEM JTSC
VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv

INVESTOR

Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun

HP

Ing. P.Hruschka

KONTROLA

Zdeněk Pýcha

VYPRACOVAL

Josef Ottl

MÍSTO
STAVBA

Karla Čapka 679, Beroun - město
Stavební úpravy venkovního koupaliště
v Berouně na Velkém sídlišti
SO-02 Velký bazén

PROFES

silnoproudé rozvody

DATUM

01/2019

ČÁST

D.2 - EL

ČÁST

TZS- technická zařízení stavby

ČÍSLO ZAK

007-19/Ottl

Č. VÝKRESU

OBSAH

ELEKTROINSTALACE 1.P.P.
ČÁST - STROJOVNA

MĚŘÍTKO

1:50

E1