

V Praze dne 28. 5. 2019

Vážení obchodní přátelé,

uveřejňuji vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení: „**Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti**“, které vypisuje Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun, IČ: 00233129.

**Dotaz č. 1:**

V technické zprávě v části TZS – Technická zařízení stavby na straně 8 je uvedeno: „Instalované rozvody, které budou součástí bazénové technologie, budou z PE, resp. tlakového potrubí PVC min. PN10. Armaturní ovládací systém bude instalován na potrubí z PE nebo PVC.“

Ve výkazu výměr je uvedeno: „Potrubí a tvarovky plast – PE-HD, PN10.“

Chápe uchazeč správně, že může ocenit tlakové potrubí z PVC min. PN 10 nebo potrubí z PE min. PN 10.

**Odpověď:**

*Ve výkazu výměr je veškeré potrubí PE, jsou zde také prostupové kusy z PVC.*

*Materiálové provedení – potrubí, tvarovky, armatury jsou platné dle výkazu výměr.*

.....  
Ing. Lucie Malcová  
ACCON managers & partners, s.r.o.  
z pověření zadavatele – pověřená osoba