

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 04.06.2018
Naše značka: O18070071860
Vyřizuje: Světlana Šebková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz
Datum: 13.06.2018

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.
Orlí č.p. 480/7
602 00 Brno-město

Věc: Územní nebo stavební řízení – se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě

Název stavby: Přístavba –Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249

Část stavby: Likvidace dešťových vod a přeložka areál. splaškové kanalizace

Místo stavby: k.ú. Beroun – pozemek parc.č. 591/2, 591/1, st. 963/1

Stavebník: Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, koordinační situace, PaSTZ, TZ ZTI (Ing. F. Hajda v 04/2018)
- Popis projektu: Návrh třípodlažní přístavby ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249, jejíž součástí je odstranění stávajícího samostatně stojícího objektu v areálu školy (odstranění řešeno samostatně). Rozvody vody a splaškové kanalizace budou napojeny na stávající areálové rozvody. Ve stávajícím stavu jsou dešťové vody z areálu ZŠ odváděny do stávající areálové kanalizace. Objekt přístavby, vnitřní svody, budou napojeny do vsakovací galerie, ze které bude napojen bezpečnostní přepad přes stávající jednotnou přípojku do veřejné jednotné kanalizace. Součástí stavby bude přeložka areálové splaškové kanalizace (od objektu na poz. st. 870), která bude podél budovy školy vedena garvitačně do čerpací jímky, z jímky tlakovým potrubím přes ukliďovací šachtu napojena do stávající jednotné přípojky.

Souhlasíme s umístěním a povolením stavby při splnění následujících podmínek:

1. Množství odváděných dešťových vod stávající jednotnou kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu lze navýšit pouze o dešťové vody z bezpečnostního přepadu ze zasakovací galerie.
2. Vzhledem k možnosti vzduť ve stokové síti a zabránění vniknutí hlodavců doporučujeme na stávající kanalizační přípojce osadit zpětnou klapku v místě revizní šachty nebo čistícího kusu.

Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednejte u našeho provozu Beroun (kanalizace - tel. 311 747 123, vodovod – tel. 311 747 125).
- tiskopisy (formulář objednávkového tiskopisu kanalizační přípojky), Základní podmínky pro napojení odběratele je možné získat na www.vakberoun.cz nebo vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

K PD pro umístění a povolení stavby přístavby ZŠ Komenského 249, Beroun – Závodí, vydala naše společnost vyjádření pod zn.:O181-0004/2018 dne 08.01.2018, které zůstává v platnosti.

Souhlasíme s umístěním a povolením stavby včetně napojení na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu při dodržení našich požadavků.



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa_O18070071860.pdf, ověřená koordinační situace

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.