

Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.  
Havlenova 73/20  
639 00 Brno

Váš dopis ze dne  
9.5.2018

Naše č.j.:  
10979/4.42/18-2

Naše sp. zn  
V 4-2018-135

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Miroslav Magrot / 950 179 469

Praha 1  
29.5.2018

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Přístavba-ZŠ, Beroun-Závodí, Komenského 249  
místo: Komenského 249, Beroun  
zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129  
projektant: STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Havlenova 73/20, 639 00 Brno, IČ: 27714870

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 10979/4.42/18-1 ze dne 9.5.2018

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Upozornění :

1) V souhrnné technické zprávě je odkazováno na zrušenou Vyhlášku č. 20/1979 Sb. (nahrazena vyhláškou č. 73/2010 Sb.) a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (nahrazeno nařízením vlády č. 375/2017 Sb.). V bodě B.8k) pod hlavičkou „Koordinace stavebních prací“ není řešena otázka koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně potřeby plánu BOZP. 2) Vyhrazená elektrická zařízení třídy I. (včetně ochrany před bleskem) instalovaná ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob (zařízení třídy I dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.) lze uvést do provozu pouze na základě odborného a závazného stanoviska TIČR.

Upozornění:

Vzhledem k omezeným skladovacím kapacitám předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) prosím vyzvedněte v termínu do 30 dnů od doručení vyjádření.

Vyzvednutí PD, případně jiný termín vyzvednutí PD, nutné domluvit předem s paní asistentkou na telefonu: 950 179 466.

Dále Vás upozorňujeme, že po uplynutí této lhůty budeme mít za to, že je pro Vás předložená PD nepotřebná a tato

bude po marném uplynutí lhůty 1 roku skartována.

.....  
Ing. Jiří Matyáš  
vedoucí oddělení inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby