

# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

**Praha:** 17.5.2018

**Číslo jednací:** 057063/2018/KUSK

**Spisová značka:** SZ\_057063/2018/KUSK/6

**Vyřizuje:** Ing. Olga Kašparová, I.115

**Značka:** OŽP/Ka

**Město Beroun**

**Husovo nám. 68**

**Beroun-Centrum**

**266 01**

## Závazné stanovisko

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 správního řádu

vydává pro účely stavebního řízení k níže uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší** subjektu:

**Město Beroun, se sídlem 266 01 Beroun – Beroun-Centrum, Husovo nám. 68  
IČ 00233129**

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, ve kterém

**souhlasí**

s provedením stavby vyjmenovaného zdroje v rámci akce: „**PŘÍSTAVBA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249**“. Bude instalována plynová kotelná o výkonu 508kW.

### **Závazné stanovisko se vydává za těchto závazných podmínek:**

1. Emisní limity pro spalovací zdroje jsou uvedeny v příloze č.2, části II, Vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.
2. V následném stupni řízení předložte podklady ke zvoleným kotlům a uveďte celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje - kotelny.

Popis zdroje znečišťování ovzduší:

Zdrojem tepla pro stávající část školy a novou přístavbu ZŠ BEROUN-ZÁVODÍ, Komenského 249, bude nová teplovodní kotelna umístěná v samostatné místnosti v prostoru stávajícího zdroje. Stávající kotelna o výkonu 482kW bude nahrazena kotelnou o jmenovitém výkonu 508kW, s předpokladem instalace kondenzačních kotlů o výkonech 233kW a 275kW. Palivem bude zemní plyn.

Spalovací zdroj bude v souladu s kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Prostřednictvím datové schránky firmy STATIKA – DYNAMIKA s.r.o., IČ 27714870, dne 7.5.2018 požádal subjekt **Město Beroun**, se sídlem **266 01 Beroun – Beroun-Centrum, Husovo nám. 68**, Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska k provedení stavby u výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Tato žádost byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu.

K žádosti byla přiložena část technické dokumentace ke stavebnímu řízení (zpracovatel STATIKA – DYNAMIKA s.r.o., z dubna 2018). Zde je popis umístění a stavby zdroje. S ohledem na povinnost výběrového řízení na dodavatele technologie plynové kotelny nebylo uvedeno konkrétní řešení kotelny. Doplnění technologie je požadováno v následujícím stupni řízení.

Upozorňujeme, že je třeba požádat o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Poučení:

Tento úkon není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

*„otisk úředního razítka“*

*Ing. Olga Kašparová  
oprávněná úřední osoba  
odborný referent na úseku ochrany ovzduší*

Na vědomí : ČIŽP OI Praha OOO, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6