


**Střešní vestavba v objektu „Komunitního centra Beroun“ na pozemku
č.parc. 2068/15, KÚ Beroun
Bezručova 928, 266 01 Beroun
projektové dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení**

**B. Souhrnná zpráva
doplnění**

Dle Sbírky zákonů č. 405/2017 „Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.“
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Datum:
Zpracoval:

květen 2018
Ing. arch. Jan Havlíček
Lucemburská 26
Praha 3
130 00



B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

d) ochrana před hlukem,

Nová okna a obvodové konstrukce v podkroví, budou v souladu se závěry a doporučeními obsaženými v protokolu měření hluku z dopravy, který bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace (prováděcí dokumentace).

Větrání bytů orientovaných do ulice je řešeno nezávisle na oknech. Přívodní prvek (mechanická VZT jednotka) slouží k přívodu vzduchu při podtlakovém větrání ventilátory umístěnými v hyg. zázemí bytu. Tyto ventilátory při trvalém chodu zajišťují vzduchový výkon 30m³/hod. Hodnoty útlumu hluku z venkovního prostředí při prostupu vzduchu přes přívodní prvek, budou splňovat hygienické limity.