

ITES spol. s r.o.
provoz CZT Beroun – Králův Dvůr
P.O.BOX 32, Náměstí Míru 380, 267 01 Králův Dvůr
e-mail: cztberoun@seznam.cz

OPTIMA, spol. s r.o.
Žižkova 738E
Vysoké Mýto
566 04

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing. Marcín/737 276 931

Králův Dvůr dne
17.6.2019

Věc: Beroun - „Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně“ – (přednádraží Beroun) - vyjádření provozovatele tepelných sítí k existenci inženýrských sítí.

Obdrželi jsme Vaši žádost ze dne 3.6. 2019 o vyjádření k existenci technické infrastruktury v místě záměru projektování objektu pro „Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně“. Z vyznačeného polygonu zájmového území plyne že se jedná o pozemky v prostoru přednádraží Beroun p.č. 860/4, 860/3, 860/5, 868/3, 868/4 a navazující 2318/8, vše k.ú. Beroun.


K uvedené žádosti sdělujeme, že v zájmovém území pro projektování Vaší stavby se bude realizovat v roce 2019 plynovodní STL přípojka pro „Novou plynovou kotelnu v objektu výpravní budovy SŽDC Beroun“, Nádražní 129, Beroun. V příloze zasíláme projektovou dokumentaci plynové přípojky a vnitroareálového plynovodu na pozemcích p.č. 860/2, 860/3, 2318/8, 2318/29 a dalších v k.ú. Beroun. Projektová dokumentace je pro investora innogy Energo s.r.o., Limuzská 3135/12,108 00 Praha 10 Strašnice a má zakázkové číslo 2-0478-02/50 z 12/2018 (zpracovatel VPÚ DECO Praha). Požadujeme zakreslení této plynové přípojky do Vámi zpracovávané dokumentace a její zohlednění při Vašem návrhu umístění Automatického parkovacího zařízení pro kola v Berouně. Projekt následně předložíte k vyjádření a odsouhlasení na innogy Energo s.r.o.

Dále upozorňujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází horkovodní přívaděč tepla pro objekty SŽDC Nádraží Beroun a areálové dílny SŽDC Beroun. Toto tepelné zařízení je v majetku SŽDC. Ochranné pásmo horkovodu je 2,5 m (Zákon č. 458/2000 Sb.) V příloze zasíláme orientační zakreslení vedení tohoto tepelného zařízení. Zaměření tepelného zařízení Vám poskytne firma Hrdlička - p. Mašek tel. 602 451 371 (zpoplatněno dle jejich ceníku).

Platnost vyjádření: 6 měsíců od data vystavení

S pozdravem

ITES spol. s r.o.
provoz
CZT Beroun - Králův Dvůr
Náměstí Míru 380
267 01 Králův Dvůr


ing. Bořek Marcín
technik provozu
ITES spol. s r.o.

Provoz CZT Beroun – Králův Dvůr

Na vědomí: innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12,108 00 Praha 10 Strašnice