

LEGENDA ZNAČENÍ:

potrubí tlakové PVC–U PN10

potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

3. Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN80/DN80, výkon 2,2 kW; Q=40m³/h při 6mvs, 400V
19. Jednoplášťová PP strojovna technologie vodního prvku, rozměry 3700x2300x2000mm, vstupní komínek 600x600mm, čerpací jímka 300x300mm, vč. výztuh, žebříku a těsněných prostupů, bez poklopu
20. Jednoplášťová PP retenční nádrž, objem 10,1m³, rozměry 2200x2300x2000mm, vstupní komínek 600x600mm, vč. výztuh, žebříku a těsněných prostupů, bez poklopu
21. PP zachycovací koš s nerezovým sítem
24. Pramínková tryska typu Kometa, Øústí 14mm, připojení G1"
27. Žlab trysek č.1
28. Žlab trysek č.2
29. Žlab trysek č.3
30. Žlab trysek č.4
31. Žlab trysek č.5
32. Žlab trysek č.6
33. Žlab trysek č.7
34. Žlab trysek č.8
35. Žlab trysek č.9
36. Žlab trysek č.10
37. Nádržka trysky

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil

Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli
www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417

Investor: Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun

Název zakázky:

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Část stavby: D.2.1 Technologie fontány

Obsah výkresu

Liniové schéma- okruh B

Č. zakázky	-	
Datum	08/2020	
Kraj	Středočeský	
Stupeň	DPS	
Formát	Měřítko	Č.paré
2xA4	-	
Číslo výkresu	18	