



## ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun  
Tel.: 950 841 011 Fax: 950 841 000 E-mail: spisovna.be@sck.izscr.cz

Ev. č. BE - 28 - 2/2020/PD

Beroun 21. 2. 2020

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1/PD

Spektra, spol. s r.o.  
V Hlinkách 1548  
266 01 Beroun

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

(Vyřizuje: mjr. Ing. Jaroslava Černá, tel.: 950 841 052, e-mail: jaroslava.cerna@sck.izscr.cz)

**Místo stavby :** obec Beroun, část obce Beroun-Město, k. ú. 602868 Beroun  
**Název stavby :** Úprava prostranství před Hvězdou  
**Stavebník :** Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun  
**Předložená dokumentace :** pro stavební řízení, zpracovatel Spektra spol. s r.o.,  
Ing. arch. Kristína Beranová, autorizace Ing. Martin  
Dejdar, ČKAIT - 0008206, datum, verze

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 1. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU.**

**Podmínka:** Nástupní plocha pro bytový dům č.p. 1397 musí být označena dopravní značkou B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“ tj. stejným způsobem jako je značení řešeno pro dům č.p. 1280.

### **Odůvodnění:**

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva, část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení (zpracovatel Ing. arch. Kristína Beranová, autorizace Ing. Martin Dejdar, ČKAIT - 0008206, datum 12/2019).


Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Odůvodnění podmínky č. 1:** V souladu s §11 odst. 2 písm. d) vyhlášky o požární prevenci musí být nástupní plochy označeny dopravní značkou B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.

**Upozornění:**

Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být projednána s příslušným orgánem vykonávajícím státní požární dozor.



  
plk. Mgr. Milan Novák  
ředitel územního odboru  
rada