



HZSSX00DA916



## Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Beroun

Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Č. j.: HSKL- 1881-2/2022 - BE  
Vyřizuje: nprap. Zuzana Deptová  
Tel.: 950 841 054  
E-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz  
Datum: 21. 3. 2022

Adresát:  
Ing. Luboš Rajniš  
Sušická 600/7  
160 00 Praha 6

### U S N E S E N Í

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu

#### o d k l á d á

věc týkající se žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, doručené dne 23.02.2022, k následující akci:

**Název stavby:**

Novostavba tělocvičny 2 a šaten, 2. ZŠ Beroun

**Místo stavby:**

Preislerova 1335/80, Beroun-Město, 266 01 Beroun  
k.ú.: Beroun, parc. č. st. 1182/17, st. 2446

**Stavebník:**

Město Beroun, IČO 00233129  
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: Ing. Luboš Rajniš, ČKAIT 0007330  
datum: 12/2021

neboť HZS SČK u předmětné stavby nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, čímž bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

## O d ů v o d n ě n í

HZS SČK posoudil výše specifikovanou žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a předložené podklady a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie I, která představuje mírné nebezpečí, a to dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

### Popis stavby:

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou novostavbu školní tělocvičny se zázemím (sociální zázemí, sklad náradí, technická místnost, kabinet s ošetrovnou, v rámci přístavby vznikne rovněž nová šatna stávající družiny), napojenou východní stěnou na stávající komunikační koridor školního areálu. Severní stěna haly bude přiléhat k obvodové stěně stávající družiny s otvory (okny) - v rámci stavební akce dojde k jejich zazdění a vytvoření prosvětlení družiny střešními světlíky a novými okny v západní stěně. Zastavěná plocha objektu je 558 m<sup>2</sup>, požární výška je 0 m, celková výška objektu v nejvyšším místě střechy haly je 8,8 m.

Svislé konstrukce tvoří ŽB nosné sloupy, obvodové stěny haly opláštěné sendvičovými panely s jádrem z minerální vlny, objekt zázemí ostatní stěny a příčky z keramických tvárnic, nosnou konstrukci střechy nad halou tvoří lepené dřevěné vazníky, střešní plášť tvoří sendvičové panely s jádrem IPN, nad zázemím vodorovná konstrukce z dutinových ŽB panelů, krytá folií z měkčeného PVC.

Tělocvična se zázemím tvoří samostatný požární úsek (dále jen „PÚ“) PÚ N1.01, oddělena je pouze technická místnost (m.č. 1.17 - PÚ N1.02 - technologie FVE), a dále nově vzniklý prostor šatny družiny, přičleněný k PÚ družiny. Od stávajícího komunikačního koridoru jsou nově vzniklé prostory odděleny požárními uzavěry.

Pro zhodnocení evakuace je uvažováno s maximálním počtem 89 osob.

Vybavení přenosnými hasicími přístroji bude v počtech a typech dle PBŘ.

Na střeše tělocvičny uvažováno s instalací 122 m<sup>2</sup> FV panelů (30 panelů, výkon 12,45 kWp), technologie FVE umístěna do technické místnosti, tvořící v rámci přístavby samostatný PÚ. Na jižní štítové stěně haly umístěn požární žebřík pro přístup na střechu.

Z hlediska vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie I ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) bod 3. této vyhlášky (stavba s druhou třídou využití dle § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepená, se zastavěnou plochou nepřesahující 600 m<sup>2</sup> a světlou výškou do 12 m), která není určená pro více než 100 osob.

V důsledku změny zákona o požární ochraně dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I**. Vzhledem k výše uvedenému HZS SČK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva a v předmětné věci tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nezbylo HZS SČK rozhodnout jinak, než jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tedy řízení o žádosti nezahájit a věc usnesením dle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu odložit, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

### **P o u ě n í**

Proti tomuto usnesení se lze do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení odvolat k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to podáním učiněným u HZS SČK. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení usnesení. Včas podané odvolání proti usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

S odkazem na ustanovení § 40 odst. 2 zákona o požární ochraně se pro stavbu kategorie I zpracovává požárně bezpečnostní řešení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 6b odst. 1 zákona o požární ochraně mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah (FVE), za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů. Výkon státního požárního dozoru v rozsahu **schválení dokumentace zdolávání požárů** se při splnění zákonem stanovených podmínek vykonává bez ohledu na kategorii stavby, tedy i u staveb kategorie 0, I.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Tomáš Hradil  
ředitel územního odboru Beroun  
úřední osoba