

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: S – KHSSC 58754/2016

Č. j.: KHSSC 58754/2016

Město Beroun

Městský úřad Beroun

Odbor majetku a investic

Husovo náměstí 68

266 43 Beroun-Centrum

Vyřizuje: Zuzana Jelínková

Tel.: 311 548 835

E-mail: zuzana.jelinkova@khsstc-be.cz

Datum: 22.11.2016

**Zateplení objektu MŠ Pod Homolkou 1601, Beroun – parc. č. st. 4256, k.ú Beroun, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení**

Na základě žádosti stavebníka – Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČO 00233129, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 10 správního řádu, návrh projektové dokumentace pro stavební řízení ve věci - „Zateplení objektu MŠ Pod Homolkou 1601, Beroun – parc. č. st. 4256, k.ú Beroun“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

**S předloženým návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení ve věci „Zateplení objektu MŠ Pod Homolkou 1601, Beroun – parc. č. st. 4256, k.ú Beroun“**

**s e s o u h l a s í**

**za splnění následující podmínky, stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona:**

**Odůvodnění:**

Svým podáním, doručeným dne 01.11.2016, jste požádali o posouzení výše uvedené dokumentace. Předložená projektová dokumentace řeší zateplení objektu, výměnu střešní konstrukce nad spojovacími chodníky a výměnu části oken. Dne 21.11.2016 byla projektová dokumentace doplněna o chybějící parametry oken a technickou zprávu doplněnou o zastřešení eternitovou krytinou nad krycími spojovacími chodníky.

Objekty jsou rozděleny do 4 provozních pavilonů (3x mateřská škola, 1 x hospodářský objekt) a jsou propojeny krytými spojovacími chodníky. Střešní eternitová krytina nad spojovacími chodníky bude nahrazena novou střešní krytinou z poplastovaného vlnitého plechu.

Zateplení objektu mateřské školy bude provedeno kontaktním systémem s tepelně izolační vrstvou ze samozhášivého stabilizovaného polystyrenu nebo extrudovaného polystyrenu nebo z minerálních vláken. Nosné konstrukce jsou a zůstávají zděné a betonové.

Větrání: v současné době jsou všechny pobytové místnosti pro děti včetně zázemí pro personál větrány přirozeně okny. Původní dřevěná okna budou nahrazena plastovými s tepelně izolačním dvojsklem a mikroventilací a s totožnou tloušťkou rámu jako okna původní. Okna budou celootvíratelná + výklop. Ovládání všech ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve střešní krytině „vlnité eternitové krytině“ nad spojovacími chodníky, byl zjištěn azbest, existuje riziko uvolňování respirabilních azbestových vláken do ovzduší během bouracích prací při rekonstrukci stavby. Tato vlákna pak v ovzduší přetrvávají. Hlavní nebezpečí a škodlivost pro lidské zdraví přitom KHS spatřuje ve skutečnosti, že vyskytují-li se azbestová vlákna ve vyšší koncentraci než je stanovený limit, může mít tento jejich nadlimitní výskyt karcinogenní účinky na osoby vystavené soustavně takovému vlivu. V projektové dokumentaci je navržen postup prací při odstraňování materiálu s obsahem azbestu. Práce při odstraňování střešní krytiny budou probíhat mimo provoz mateřské školy a budou uzavřena a řádně utěsněna okna, aby nedošlo ke kontaminaci prostor mateřské školy.

Upozorňuji, že společnost – oprávněná osoba provádějící odstranění azbestu na stavbě musí podat na KHS hlášení prací s azbestem včetně dokumentace s podrobným řešením při práci s azbestem (umístění a vybavení staveniště, počet pracovníků, způsob a návrh kontrolních pásem, používané technologie, nakládání s odpadem atd.) dle ust. § 41 zákona před zahájením prací.

Jelikož předložený záměr je v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, je možno vydat kladné závazné stanovisko ke stavebnímu řízení.

Projektová dokumentace „Zateplení objektu MŠ Pod Homolkou 1601, Beroun – parc. č. st. 4256, k.ú. Beroun“, není součástí zásilky. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně KHS, Územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun 2 – Město, pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

**Mgr. Veronika Walenková**

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
pro okresy Příbram a Beroun

**Rozdělovník**

Adresát – vyzvednuto osobně  
KHS - ÚP Beroun odd. HDM

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Tel.: 950 841 011

Fax: 950 841 000

E-mail: spisovna.be@sck.izscr.cz

Ev. č. BE - 703 - 2/2016/PD

Beroun 24. 11. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Město Beroun  
Husovo nám. 68  
266 01 Beroun

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Zuzana Deptová, tel.: 950 841 054, e-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby :** obec Beroun, část obce Beroun-Město, Pod Homolkou, č.p. 1601,  
k. ú. Beroun, st.p.č. 4256  
**Název stavby :** Stavební úpravy MŠ Beroun (zateplení)  
**Stavebník :** Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun  
**Předložená dokumentace :** pro stavební řízení  
**Zpracovatel PBŘ :** Ing. Michal Burda, ČKAIT 0401590

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 27. 10. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

## **Odůvodnění**


Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

## **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Mgr. Milan Novák  
ředitel územního odboru  
rada

