


nové okapní TZ svody
včetně nového napojení –
gájeř

renovace kamenného
přístupového schodiště
renovace zábradlí



LEGENDA

- horizontální vymezení zateplení větší tloušťky
tl. min 160mm
- horizontální vymezení zateplení menší tloušťky
tl. min 70mm (odskok oproti větší tloušťce zateplení -50 mm)
- horizontální vymezení opravy kamenného soklu
bez zateplení
- horizontální vymezení renovace stávající fasády bez
zateplení

pozn 1: všechny zateplené i nezateplené části fasády budou replikovány nebo obnoveny v členění tektonických prvků, detailů a textur dle původní fasády

pozn 2: tloušťky izolantů, materiálové řešení a technické provedení zateplení bude předmětem projektu, který bude součástí dodávky zhotovitele.

číslo revize :	obsah revize :	datum revize :

	název akce : Snížení energetické náročnosti, zateplení, rekuperace a odborná renovace historické čelní fasády hl. budovy ZŠ Wagnerovo nám., Beroun Wagnerovo nám. 458/7, 26601 Beroun-Město	
	stupeň dokumentace : Studie - Zpracování podkladů pro soutěž D&B	paré :
	investor : Městský úřad Beroun Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČO: 00233129	
	hlavní projektant : AP STUDIO s.r.o. Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 9, IČO 27364038	

název části : B - Vymezení rozsahu dodávky		zpracovatel :
projektant části : AP STUDIO s.r.o. Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 9, IČO 27364038	datum : 05/2025	
vypracoval : Vít Santolík, Vojtěch Santolík, Jan Holeček	měřítko : cca 1:100	
název výkresu : Pohledy - K	č.v. : B1.17	