
















Legenda:

- 
- El. vývod 1–fázový
Střídavý vypínač
Trojpolový vypínač
Vypínač
Zásuvka IP44
Zásuvková rozvodnice
Nouzové svítidlo piktogram dolu
Nouzové svítidlo piktogram vpravo
Svítidlo se dvěma zářivkami–120cm
Svítidlo se dvěma zářivkami–60cm
nástěnné svítidlo 60W
Čerpadlo
Přímotopný konvektor s termostatem
Siréna
Uzemnění

–UV1 Demineralizační filtr
–DMC1 Dávkovací čerpadlo inhibitoru
–KMC1 Ponorné čerpadlo – jímka
–CBOX1 Čerpací box kondenzátu
–K1 Kotel 1
–K2 Kotel 2
–ŘSK1 Řídicí jednotka kaskády kotlů
–VP1 Ventilátor VZT
–HUP Hlavní uzávěr plynu

Kabelové rozvody provedeny v drátěnných kabelových žlabcích
a v PVC trubkách a vkladacích lištách

RMR1:
Nový oceloplechový rozvaděč skříňový
Rozměr: 800x2000x400, IP54/20
Připojen z rozvaděče RJ2, WL0, CYKY–J 5x4

RJ2:
Stávající oceloplechový rozvaděč zapuštěný
Bude doplněn o vývod s jističem 25A/3 B

Investor:
MĚSTO BEROUN
Husovo Náměstí 68
266 01 Beroun

Zpracovatel:
EXAKT spol. s r.o.
Mariánská 150
261 01 Příbram IX

Vypracoval: R. Kratochvíl
Kontroloval: R. Kratochvíl
Schválil: J. Brožová

Změna:

a
b
c

Datum:

Podpis:

Název:

Schéma elektrických rozvodů
Elektroinstalace vč. technologického
silnoproudu zdroje tepla

Datum: 02/2019

Měřítko: 1:50

List/Listů: 1/1

Akce: Výměna kotlů a technologie, ZŠ Beroun

Číslo výkresu: D1.4 EL–07